	“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ” АД 9300 гр.Добрич, бул.”З –ти март”№ 59, тел.: 058/655 845 , факс: 058/630 003
	Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/30.03.2017г.,
 валиден до 30.03.2021г., издаден от ИА БСА,
 съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 776/ 18.07.2018 г.

1. **Наименование на продукта:** Питейна вода ;
(тип, вид и др.)
2. **Обект, от който са взети пробите :** с. Батово – ул. 1, № 13;
3. **Заявител на изпитването:** ”ВиК Добрич”АД - гр.Добрич,бул.”Трети март”№59;
Протокол за вземане на проби от води : № ПВ 150/ 17.07.2018г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. **Методи за изпитване:**
БДС EN ISO 9308-1:2014;

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. **Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията:** 17.07.2018г.;

6. **Количество на изпитваните проби:** 0,3 dm³ / 17.07.2018г. ;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. **Дата (период) на извършване на изпитването:** 17.07.2018г.- 18.07.2018г.

Ръководител
 „Изпитвателна лаборатория”:
 / Павлина Михалева-подпис, печат /



8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 776 от входящия дневник:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределеност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформи	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	ПВ 776	0	0/100	(37±1)° C
2	Ешерихия коли	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	ПВ 776	0	0/100	(37±1)° C (44,0±0,5)° C

Забележка:

1. Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К Добрич" АД.
3. Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1.....
/ Т.Ангелова - т.бактериология /

Проверил :
/П.Михалева-РИЛ/

Ръководител на лабораторията:.....
/П.Михалева-подпис,печат/





“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ” АД

9300 гр.Добрич, бул. ”3 –ти март” № 59, тел.: 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/30.03.2017г.,
валиден до 30.03.2021г., издаден от ИА БСА,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 777/ 18.07.2018 г.

1. **Наименование на продукта:** Питейна вода ;
(тип, вид и др.)
2. **Обект, от който са взети пробите :** с. Пчелино – ч.д. Иван Райков ;
3. **Заявител на изпитването:** ”ВиК Добрич” АД - гр.Добрич,бул. ”Трети март” №59;
Протокол за вземане на проби от води : № ПВ 150/ 17.07.2018г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:

БДС EN ISO 9308-1:2014;

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. **Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията:** 17.07.2018г.;
6. **Количество на изпитваните проби:** 0,3 dm³ / 17.07.2018г. ;
(количество на пробите, дата на пробовземане)
7. **Дата (период) на извършване на изпитването:** 17.07.2018г.- 18.07.2018г.

Ръководител

„Изпитвателна лаборатория”:

/ Павлина Михалева-подпис, печат /



Протокол от изпитване № ПВ 777/ 18.07.2018 г.

Стр. 1 от 2

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 777 от входящия дневник:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/валидирани методи	№ на образца по вх.-изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределеност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформи	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	ПВ 777	0	0/100	(37±1)° C
2	Ешерихия коли	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	ПВ 777	0	0/100	(37±1)° C (44,0±0,5)° C

Забележка:


1. Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К Добрич" АД.
3. Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1.....
/ Т.Ангелова - т.бактериология /

Проверил :
/П.Михалева-РИЛ/

Ръководител на лабораторията:.....
/П.Михалева-подпис,печат/



	“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ” АД 9300 гр.Добрич, бул.”3 –ти март”№ 59, тел.: 058/655 845 , факс: 058/630 003
	Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/30.03.2017г.,
 валиден до 30.03.2021г., издаден от ИА БСА,
 съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 778/ 18.07.2018 г.

1. **Наименование на продукта:** Питейна вода ;
(тип, вид и др.)
2. **Обект, от който са взети пробите :** с. Стефаново – ул. 1, № 91 ;
3. **Заявител на изпитването:** ”ВиК Добрич”АД - гр.Добрич,бул.”Трети март”№59;
Протокол за вземане на проби от води : № ПВ 150/ 17.07.2018г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:

БДС EN ISO 9308-1:2014;

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 17.07.2018г.;

6. Количество на изпитваните проби: 0,3 dm³ / 17.07.2018г.;

(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 17.07.2018г.- 18.07.2018г.

Ръководител

„Изпитвателна лаборатория”:

/ Павлина Михалева-подпис, печат /



Протокол от изпитване № ПВ 778/ 18.07.2018 г.

Стр. 1 от 2

