

Зона	Населено място	Пункт	Дата на пробовземане	Протокол от изпитване	Тип м-г	Бележки	Ешерихия коли	Колиформни	Колстридиум перфрингенс
Одринци	Долина	Асан Азис	03.12.2018	1339	A		0	0	
Одринци	Одринци	Мария Енчева	03.12.2018	1340	A		0	0	
Ведрина	Ведрина	Георги Михалев	03.12.2018	1341	A		0	0	
Дулапулак	Дончево	Стефан Момчев	03.12.2018	1342	A		0	0	
Дулапулак	Опанец	кметство	03.12.2018	1343	A		0	0	
Дулапулак	Богдан	кметство	03.12.2018	1344	A		0	0	
Оброчище 2	Паскалево	Мариян Желязов	10.12.2018	1347	A		0	0	
Оброчище 2	Сливенци	Н.Дервиш	10.12.2018	1348	A		0	0	
Росеново	Божурово	Ф.Сюлейман	10.12.2018	1349	A		0	0	
Лозенец	Лозенец	ул.Първа, №27	10.12.2018	1350	A		0	0	

pH	Al	NH4	Вкус	СЕП	Fe	Mn	Мирис	Мътност	NO3	NO2	Нитрити на изход пречиствател	o.CI	Цвят	Брой колонии(микрожно число)
7,04			приемливо	645			приемливо	приемливо	6,5			<0,05	приемливо	приемливо
7,14			приемливо	645			приемливо	приемливо	7,2			<0,05	приемливо	приемливо
7,16			приемливо	670			приемливо	приемливо	0,6			<0,05	приемливо	приемливо
7,02			приемливо	694			приемливо	приемливо	45,2			<0,05	приемливо	приемливо
7,20			приемливо	687			приемливо	приемливо	44,8			<0,05	приемливо	приемливо
7,48			приемливо	655			приемливо	приемливо	32,1			<0,05	приемливо	приемливо
7,02			приемливо	611			приемливо	приемливо	33,2			<0,05	приемливо	приемливо
7,20			приемливо	615			приемливо	приемливо	33,1			<0,05	приемливо	приемливо
7,28			приемливо	621			приемливо	приемливо	16,0			<0,05	приемливо	приемливо
7,06			приемливо	787			приемливо	приемливо	23,5			<0,05	приемливо	приемливо