Зона	Населено място	Пункт	Дата на пробовземане	Протокол от изпитване №	Тип м-г	Ешерихия коли	Колиформи	Колстридиум перфрингенс	pH	Al	NH4
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ДЯ №4	02-07-2020	590	повт.	0	0				
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ПМГ Елит	02-07-2020	591	повт.	0	0				
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ЦДГ 24	02-07-2020	592	повт.	0	0				
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ДЯ №5	02-07-2020	593	повт.	0	0				
		ПС Приморци	02-07-2020	594	повт.	0	0				
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ЦДГ 20	02-07-2020	595	повт.	0	0				
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ЦДГ 11	02-07-2020	596	повт.	0	0				
		ПС Приморци	06-07-2020	602	предп.						
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ЦДГ 2	06-07-2020	603	предп.						
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ЦДГ 7	06-07-2020	604	предп.						
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ЦДГ 12	06-07-2020	605	предп.						
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ЦДГ 23	06-07-2020	606	предп.						
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	МБАЛ-ново тяло	06-07-2020	607	предп.						
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	МБАЛ старо тяло	06-07-2020	608	предп.						
08.Зона Добрич-Заг	Добрич-град, Добрич	ЦДГ №27	06-07-2020	609	предп.						
08.Зона Фиш-Фиш	Балчик, Балчик	Търг.к-с	08-07-2020	612	повт.						
08.Зона Албена	Балчик, Албена	ВиК	08-07-2020	613	повт.						
08.Зона Кранево	Балчик, Кранево	ул.Волга, № 32	08-07-2020	614	повт.						
08.Зона Добрич-Заг	Добрич-град, Добрич	ЦДГ №27	08-07-2020	615	повт.						
08.Зона Балчик	Балчик, Балчик	СУ Антим 1	13-07-2020	624	А	0	0		7,24		
08.Зона Балчик	Балчик, Балчик	ул.Черно море,№36	13-07-2020	625	А	0	0		7,16		
08.Зона Албена	Балчик, Албена	ВиК	13-07-2020	626	А	0	0		7,16		
08.Зона Албена	Балчик, Албена	КИЦ	13-07-2020	627	А	0	0		7,29		
08.Зона Албена	Балчик, Албена	х-л Фламинго	13-07-2020	628	А	0	0		7,54		
08.Зона Кранево	Балчик, Кранево	ул.Черно море,№32	13-07-2020	629	А	0	0		7,48		
08.Зона Дъбовик	Генерал Тошево, Къпиново	К.Реджебов	14-07-2020	633	повт.						

Вкус	СЕП	Fe	Mn	Мирис	Мътност	NO3	NO2	Нитрити на изход пречиствателна станция	o.Cl	Цвят	Брой колонии(микробно число при 22°C)
					0,50					Приемливо	
					0,77					Приемливо	
					0,46					Приемливо	
					0,36					Приемливо	
					0,1					Приемливо	Приемливо
					0,51					Приемливо	
					0,42					Приемливо	
Приемливо				Приемливо	0,02						Приемливо
Приемливо				Приемливо	0,37						Приемливо
Приемливо				Приемливо	0,48						Приемливо
Приемливо				Приемливо	0,02						Приемливо
Приемливо				Приемливо	0,08						Приемливо
Приемливо				Приемливо	0,52						Приемливо
Приемливо				Приемливо	0,10						Приемливо
Приемливо				Приемливо	5,35						Приемливо
					0,71						
									0,18		
					1,91						
					0,81						
Приемливо	699			Приемливо	0,02	19,5			<0,05	Приемливо	Приемливо
Приемливо	695			Приемливо	0,05	18,3			<0,05	Приемливо	Приемливо
Приемливо	674			Приемливо	0,03	1,2			<0,05	Приемливо	Приемливо
Приемливо	673			Приемливо	0,02	1,0			<0,05	Приемливо	Приемливо
Приемливо	731			Приемливо	1,02	1,4			<0,05	Приемливо	Приемливо
Приемливо	674			Приемливо	4,88	1,2			<0,05	Приемливо	Приемливо