„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД

гр. Добрич, бул. "3-ти март" №59; тел.: 058/ 655 888 факс: 058 630 003
e-mail: vik@bergon.net

Справка за изпълнение на годишната програма за мониторинг на питейни води - 2014г.

Зона: 08.Балчик 1		**Пунктове за мониторинг в зоната:** • **гр.Балчик-Долна зона**	
показател	единица	стойност	Допуск,съгласно Наредба №9/2001
Цвят	цветни градуси	0	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя
Вкус	качествено	Без привкус	
Мирис	бала	0	
Мътност	NTU	0,07 – 1,43	
pH	pH - единици	7,08 – 7,72	6,5-9,5
електроводимост	µS/cm	611 - 632	2000
Амониеви йони	mg/dm^3	<0,05	0,5
Нитрити	mg/dm^3	<0,01	0,5
Нитрати	mg/dm^3	17,4 – 25,8	50
Манган	$\mu g/dm^3$	< 10	50
Хлориди	mg/dm^3	25,0 -26,0	250
Сулфати	mg/dm^3	12 - 23	250
Фосфати	mg/dm^3	0,13 – 0,15	0,5
Флуориди	mg/dm^3	0,14 – 0,29	1,0
Желязо	$\mu g/dm^3$	10 - 60	200
Алуминий	$\mu g/dm^3$	< 10	200
Арсен	$\mu g/dm^3$	< 1	10
Бор	mg/dm^3	0,4	1,0
Мед	mg/dm^3	< 0,04	2,0
Цианиди	$\mu g/dm^3$	< 1	50
Хром	$\mu g/dm^3$	< 10	50
Кадмий	$\mu g/dm^3$	< 2	5
Калций	mg/dm^3	60,92	150
Магнезий	mg/dm^3	35,56	80
Натрий	mg/dm^3	22	200
Никел	$\mu g/dm^3$	< 7	20
Олово	$\mu g/dm^3$	< 5	10
Сума от калций и магнезий/твърдост/	$mgeqv/dm^3$	5,7	12
Цинк	mg/dm^3	0,18	5,0
Перманганатна окисляемост	mgO_2/dm^3	0,84 - 0,93	5,0
колиформи	КОЕ /100ml	0/100	0/100
Е.коли	КОЕ /100ml	0/100	0/100
Ентерококи	КОЕ /100ml	0/100	0/100
Брой колонии при 22°C	КОЕ/ml	15 - 17	Без значими колебания спрямо обичайната за показателя за съответната вода
Clostridia	КОЕ /100ml	0/100	0/100