**Приложение №1**

**В О Д О С Н А Б Д Я В А Н Е  И  К А Н А Л И З А Ц И Я”  Е О О Д - гр.Добрич**

**Справка за химичните и микробиологични показатели на питейни води -лъч 2**

| Зона | Дата 2014 | Населено място | № на протокол от изпитване | Цвят цветни градуси | Вкус кач. | Мирис бала | Мътност NTU | pH pH - единици | електроводимост µS/cm | Амоний- mg/dm³ | Нитрити-- mg/dm³ | нитрати - mg/dm³ | хлориди - mg/dm³ | манган mg/dm³ | ост.хлор mg/dm³ | колиформи КОЕ/100ml | Е.коли КОЕ/100ml | Ентерококи КОЕ/100ml | МЧ 22°С КОЕ/ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. Орлова Могила | 07.04 | О.могила-Д.Симеонова | ПВ 297 | 0 | без | 0 | 0,07 | 7,40 | 651 | <0,05 | <0,01 | 8,2 | 19,5 | <10 | <0,05 | 0/100 | 0/100 | - | - |
| | 07.04 | Вратарите-Й.Вълканов | ПВ298 | 0 | без | 0 | 0,15 | 7,38 | 651 | <0,05 | <0,01 | 8,3 | - | <10 | <0,05 | 0/100 | 0/100 | | |
| 08. Бенковски | 07.04 | Бенковски-Е.Осман | ПВ299 | 0 | без | 0 | 0,12 | 7,45 | 730 | <0,05 | <0,01 | 24,4 | - | <10 | <0,05 | 0/100 | 0/100 | - | - |
| | 07.04 | Енево-М.Ашим | ПВ300 | 0 | без | 0 | 0,20 | 7,47 | 732 | <0,05 | <0,01 | 24,4 | - | <10 | <0,05 | 0/100 | 0/100 | - | - |

| Зона | Дата 2014 | Населено място | алуминий µg/dm³ | желязо µg/dm³ | арсен µg/dm³ | бор mg/dm³ | Мед;mg/dm³ | окисляемост mg/dm³O₂ | сулфати mg/dm³ | флуориди mg/dm³ | фосфати mg/dm³ | цианиди µg/dm³ | хром mg/dm³ | Clostridia КОЕ /100ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. Орлова Могила | 07.04 | О.могила-Д.Симеонова | < 10 | <10 | <1 | 0,6 | <0,04 | 0,69 | 25 | 0,43 | 0,12 | <1 | < 10 | 0/100 |

Зам. Управител по ПВ:.....
/инж.Павел Павлов/

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория”:.....
/Павлина Михалева/

**Приложение №2**

**„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - гр.Добрич**
**Справка за химичните и микробиологични показатели на питейни води лъч 3**

| Зона | Дата 2014 | Населено място | № на протокол от изпитване | Цвят цветни градуси | Вкус кач. | Мирис бала | Мътност NTU | pH pH - единици | електроводимост µS/cm | Амоний- mg/dm³ | Нитрити-- mg/dm³ | нитрати - mg/dm³ | хлориди - mg/dm³ | манган mg/dm³ | ост.хлор mg/dm³ | колиформи КОЕ/100ml | Е.коли КОЕ/100ml | Ентерококи КОЕ/100ml | МЧ 22°С КОЕ/ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. Долина | 29.04 | Козлодуйци-Дим.Димитров | ПВ 343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | 0,05 | - | - | - | - |
| | 29.04 | М.Смолница-Сл.Иванов | ПВ 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | <0,05 | - | - | - | - |
| 08. Лясково | 29.04 | Лясково-Д.Георгиев | ПВ 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | <0,05 | - | - | - | - |
| 08. Тянево | 29.04 | Житница-Д.Желязков | ПВ 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | 0,24 | - | - | - | - |
| | 29.04 | Тянево-Н.Димитрова | ПВ 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | 0,08 | - | - | - | - |
| 08. Черна | 29.04 | Черна-Ив.Димитров | ПВ 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | 0,40 | - | - | - | - |
| 08. П.Иваново | 29.04 | Ловчанци-Ст.Стоянов | ПВ 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | 0,05 | - | - | - | - |
| | 29.04 | П.Иваново-Г.Тодорова | ПВ 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | 0,05 | - | - | - | - |

Заместник Управител ПВ:.....
/инж.Павел Павлов/

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория":.....
/Павлина Михалева/

**Приложение №3**

**В О Д О С Н А Б Д Я В А Н Е  И  К А Н А Л И З А Ц И Я”  Е О О Д - гр.Добрич**

**Справка за химичните и микробиологични показатели на питейни води -лъч 4**

| Зона | Дата 2014 | Населено място | № на протокол от изпитване | Цвят цветни градуси | Вкус кач. | Мирис бала | Мътност NTU | pH pH - единици | електроводимост µS/cm | Амоний- mg/dm³ | Нитрити-- mg/dm³ | нитрати - mg/dm³ | хлориди - mg/dm³ | манган mg/dm³ | ост.хлор mg/dm³ | колиформи КОЕ/100ml | Е.коли КОЕ/100ml | Ентерококи КОЕ/100ml | МЧ 22°С КОЕ/ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. Коларци | 08.04 | Коларци-Г.Акиф | ПВ301 | 0 | без | 0 | 0,08 | 7,46 | 679 | <0,05 | <0,01 | 8,9 | - | <10 | 0,05 | 0/100 | 0/100 | - | - |
| | 08.04 | Оногур-М.Османов | ПВ302 | 0 | без | 0 | 0,07 | 7,61 | 679 | <0,05 | <0,01 | 8,9 | - | <10 | 0,18 | 0/100 | 0/100 | - | - |
| 08. Воднянци | 08.04 | Алцек-Р.Лютви | ПВ303 | 0 | без | 0 | 0,12 | 7,68 | 784 | <0,05 | <0,01 | 32,5 | - | <10 | 0,22 | 0/100 | 0/100 | - | - |
| | 08.04 | Воднянци-Б.Ахмедов | ПВ304 | 0 | без | 0 | 0,10 | 7,64 | 797 | <0,05 | <0,01 | 34,1 | - | <10 | 0,40 | 0/100 | 0/100 | - | - |

Зам. Управител по ПВ:.....
/инж.Павел Павлов/

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория”:.....
/Павлина Михалева/

Приложение №4

**„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - гр.Добрич**

**Справка за химичните и микробиологични показатели на питейни води –лъч №7**

| Зона | Дата 2014 | Населено място | № на протокол от изпитване | Цвят цветни градуси | Вкус кач. | Мирис бала | Мътност NTU | pH pH - единици | електроводимост μS/cm | Амоний- mg/dm³ | Нитрити-- mg/dm³ | нитрати - mg/dm³ | хлориди - mg/dm³ | манган mg/dm³ | ост.хлор mg/dm³ | колиформи КОЕ/100ml | Е.коли КОЕ/100ml | Ентерококи КОЕ/100ml | МЧ 22°С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. Гурково | 24.04 | Сенокос-Ем.Георгиева | ПВ 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | <0,05 | - | - | - | - |
| | 24.04 | Дъбрава-Н.Русев | ПВ333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | 0,08 | - | - | - | - |
| | 24.04 | Гурково-Н.Атанасов | ПВ335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | <0,05 | - | - | - | - |
| | 24.04 | Тригорци-Ст.Стоев | ПВ336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | <0,05 | - | - | - | - |
| | 24.04 | Кремена-П.Панайотов | ПВ338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | <0,05 | - | - | - | - |
| | 24.04 | Змеево-Др.Василев | ПВ339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | <0,05 | - | - | - | - |
| 08. Царичино | 24.04 | Царичино-Дим.Димитров | ПВ337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | <0,05 | - | - | - | - |
| | 24.04 | Соколово-С.Адем | ПВ334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <10 | 0,18 | - | - | - | - |

Заместник Управител по ПВ:.....
/инж.Павел Павлов/

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория":.....
/Павлина Михалева/

**Приложение №5**

## ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - гр.Добрич
## Справка за химичните и микробиологични показатели на питейни води -лъч 8

| Зона | Дата 2014 | Населено място | № на протокол от изпитване | Цвят цветни градуси | Вкус кач. | Мирис бала | Мътност NTU | pH pH - единици | електроводимост µS/cm | Амоний- mg/dm³ | Нитрити-- mg/dm³ | нитрати - mg/dm³ | хлориди - mg/dm³ | манган µg/dm³ | ост.хлор mg/dm³ | колиформи КОЕ/100ml | Е.коли КОЕ/100ml | желязо µg/dm³ | МЧ 22°С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. Бобовец | 14.04 | Стражица-Св.Иванова | ПВ310 | 0 | без | 0 | 0,27 | 7,41 | 613 | <0,05 | <0,01 | <0,5 | - | <10 | <0,05 | 0/100 | 0/100 | 150 | |
| | 14.04 | Бобовец-мини маркет | ПВ311 | 0 | без | 0 | 0,51 | 7,38 | 608 | <0,05 | 0,02 | <0,5 | - | <10 | <0,05 | 0/100 | 0/100 | - | |
| 08. Оброчище 1 | 14.04 | Храброво-Б.Пелев | ПВ312 | 0 | без | 0 | 0,48 | 7,43 | 621 | <0,05 | <0,01 | 25,3 | - | <10 | <0,05 | 0/100 | 0/100 | - | |
| | 14.04 | Карвуна-клиника | ПВ313 | 0 | без | 0 | 0,12 | 7,45 | 621 | <0,05 | <0,01 | 25,4 | - | <10 | <0,05 | 0/100 | 0/100 | - | |
| 08. Оброчище 2 | 14.04 | Безводица-Дим.Нейчев | ПВ314 | 0 | без | 0 | 0,18 | 7,57 | 661 | <0,05 | <0,01 | 3,8 | - | <10 | <0,05 | 0/100 | 0/100 | - | |

Зам. Управител по ПВ:.....
/инж.Павел Павлов/

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория":.....
/Павлина Михалева/

**Приложение №6**

## „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - гр.Добрич

### Справка за химичните и микробиологични показатели на питейни води - лъч 25

| Зона | Дата 2014 | Населено място | № на протокол от изпитване | Цвят цветни градуси | Вкус кач. | Мирис бала | Мътност NTU | pH pH - единици | Електроводи-мост µS/cm | Амоний- mg/dm³ | Нитрити-- mg/dm³ | нитрати - mg/dm³ | хлориди - mg/dm³ | манган mg/dm³ | ост.хлор mg/dm³ | колиформи КОЕ/100ml | Е.коли КОЕ/100ml | Ентерококи КОЕ/100ml | МЧ 22°С КОЕ/ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. Добрич | 03.04 | Добрич- ДКЦ 2 | ПВ 281 | 0 | без | 0 | 0,09 | 7,46 | 738 | <0,05 | <0,01 | 38,8 | 38 | < 10 | 0,06 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 3 |
| | 03.04 | Добрич- ЦДГ№20 | ПВ 282 | 0 | без | 0 | 0,07 | 7,46 | 736 | <0,05 | <0,01 | 38,0 | 38 | < 10 | 0,05 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 3 |
| | 03.04 | Добрич-Соц.грижи | ПВ 283 | 0 | без | 0 | 0,09 | 7,52 | 736 | <0,05 | <0,01 | 38,9 | 38 | < 10 | 0,05 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 4 |
| | 03.04 | Добрич-ФСГ | ПВ 284 | 0 | без | 0 | 1,12 | 7,50 | 738 | <0,05 | <0,01 | 38,3 | 37,5 | < 10 | <0,05 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 4 |
| 08. Стефаново | 03.04 | Добрич-МБАЛ | ПВ 285 | 0 | без | 0 | 0,16 | 7,42 | 658 | <0,05 | <0,01 | 28,2 | 23,5 | < 10 | 0,40 | 0/100 | 0/100 | 0/100 | 6 |
| -08. Добрич | 17.04 | Добрич-ЦДГ№11 | ПВ318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 10 | <0,05 | - | - | - | - |
| | 17.04 | Добрич-ДКЦ2 | ПВ319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 10 | <0,05 | - | - | - | - |
| | 17.04 | Добрич-Соц„грижи | ПВ320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 10 | <0,05 | - | - | - | - |
| | 17.04 | Добрич-ДЯ№5 | ПВ321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 10 | <0,05 | - | - | - | - |
| | 17.04 | Добрич-ЦДГ№24 | ПВ322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 10 | <0,05 | - | - | - | - |
| | 17.04 | Добрич-ФСГ | ПВ323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 10 | <0,05 | - | - | - | - |
| | 17.04 | Добрич-ПМГ | ПВ324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 10 | <0,05 | - | - | - | - |
| | 17.04 | Добрич- ДЯ№4 | ПВ325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 10 | <0,05 | - | - | - | - |

| Зона | Дата 2014 | Населено място | алуминий µg/dm³ | желязо µg/dm³ | арсен µg/dm³ | бор mg/dm³ | Мед;mg/dm³ | окисляемост mg/dm³O₂ | сулфати mg/dm³ | флуориди mg/dm³ | фосфати mg/dm³ | цианиди µg/dm³ | хром mg/dm³ | Clostridia КОЕ /100ml | $C_{o.o.}$ mg/dm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. Добрич | 03.04 | Добрич- ДКЦ 2 | < 10 | 10 | <1 | 0,3 | <0,04 | 0,69 | 23 | 0,42 | 0,20 | <1 | < 10 | 0/100 | 28,1 |
| | 03.04 | Добрич-ЦДГ№20 | < 10 | 20 | <1 | 0,3 | <0,04 | 0,69 | 23 | 0,43 | 0,20 | <1 | < 10 | 0/100 | 27,9 |
| | 03.04 | Добрич-Соц.грижи | < 10 | 10 | <1 | 0,3 | <0,04 | 0,69 | 23 | 0,42 | 0,20 | <1 | < 10 | 0/100 | 28,2 |
| | 03.04 | Добрич-ФСГ | < 10 | 150 | <1 | 0,4 | <0,04 | 0,92 | 22 | 0,39 | 0,21 | <1 | < 10 | 0/100 | 28,0 |
| 08. Стефаново | 03.04 | Добрич-МБАЛ | < 10 | 40 | <1 | 0,2 | <0,04 | 0,77 | 9 | 0,10 | 0,32 | <1 | < 10 | 0/100 | ---- |

Зам. Управител по ПВ:.....
/инж.Павел Павлов/

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория":.....
/Павлина Михалева/