“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД – ДОБРИЧ

9300 гр.Добрич, бул.”3 –ти март”№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/29.03.2013г.,
валиден до 29.03.2017г., издаден от ИА БСА ,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 377/ 14.05.2014г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода
(тип, вид и др.)

2 .Обект, от който са взети пробите: с. Кранево – ул. „Волга“ № 35;

3. Заявител на изпитването”ВиК”ЕООД-гр.Добрич- бул.”Трети март”№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 66/ 12.05.2014г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 9308-1:2004;БДС 3424-81; БДС 3587-79 ; БДС 8451-77; БДС EN 27888:2002;
БДС 3758-85; БДС EN 26777-97;БДС 3560-81; БДС ISO 6333:2002;
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 12.05.2014г.;

6. Количество на изпитваните проби: 1,0 dm^3; 0,3dm^3/ 12.05.2014г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 12.05.2014г.- 14.05.2014г.

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория”: .....
/ Павлина Михалева-подпис, печат /

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 377 от входящия дневник

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитва-нето
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформи	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 377	0/100	0/100	(37±1)° С
2	Ешерихия коли	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 377	0/100	0/100	(37±1)° С (44,0±0,5)° С
3	Активна реакция	pH единици	БДС 3424-81	ПВ 377	7,38 ± 0,02	6,5-9,5	(20±3)° С
4	Амониеви йони	mg/dm^3	БДС 3587-79	ПВ 377	< 0,05	0,50	(20±3)° С
5	Вкус	-	БДС 8451-77	ПВ 377	Без привкус	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(20±3)° С
6	Мирис	бала	БДС 8451-77	ПВ 377	0		(20±3)° С
7	Цвят	Цветни градуси	БДС 8451-77	ПВ 377	0		(20±3)° С
8	Електропрово-димост -20°С	µS/cm	БДС EN 27888:2002	ПВ 377	606 ± 6	2000	(20±3)° С
9	Нитрити	mg/dm^3	БДС EN 26777:97	ПВ 377	<0,01	0,50	(20±3)° С
10	Нитрати	mg/dm^3	БДС 3758-85	ПВ 377	< 0,5	50	(20±3)° С
11	Остатъчен свободен хлор	mg/dm^3	БДС 3560-81	ПВ 377	0,140 ± 0,004	0,3-0,4	(20±3)° С
12	Манган	µg/dm^3	БДС ISO 6333:2002	ПВ 377	< 10	50	(20±3)° С

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1..... /Д.Жечева-лаборант/ **2.....** / Т.Ангелова-т.-бактериология/

Проверил : .....
/ П.Михалева-РИЛ /

Ръководител на лабораторията:.....
/П.Михалева-подпис, печат /

ВиК ДОБРИЧ ЕООД "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД – ДОБРИЧ

9300 гр.Добрич, бул.”3 –ти март”№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 377-1/ 14.05.2014г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода
(тип, вид и др.)

2 .Обект, от който са взети пробите: с. Кранево – ул. „Волга“ № 35;

3. Заявител на изпитването”ВиК”ЕООД-гр.Добрич- бул.”Трети март”№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 66/ 12.05.2014г.;
(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 7027:2001
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 12.05.2014г.;

6. Количество на изпитваните проби: 1,0 dm^3; 0,3dm^3/ 12.05.2014г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 12.05.2014г.;

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория”: .....
/Павлина Михалева - подпис, печат /

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 377 -1 от входящия дневник:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.- изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитва-нето
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мътност	NTU	БДС EN ISO 7027:2001	ПВ 377-1	0,33	Приемлив за потребители те и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(20±3)° С

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провел изпитването : 1.....
/ Д.Жечева– лаборант /

Проверил : .....
/ П.Михалева-РИЛ /

Ръководител на лабораторията:.....
/ П.Михалева-подпис, печат /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДОБРИЧ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД – ДОБРИЧ

9300 гр.Добрич, бул.”3 –ти март”№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/29.03.2013г.,
валиден до 29.03.2017г., издаден от ИА БСА ,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 379/ 14.05.2014г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода
(тип, вид и др.)

2 .Обект, от който са взети пробите: КК Албена – КПС 3 - Базар;

3. Заявител на изпитването”ВиК”ЕООД-гр.Добрич- бул.”Трети март”№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 66/ 12.05.2014г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 9308-1:2004;БДС 3424-81; БДС 3587-79 ; БДС 8451-77; БДС EN 27888:2002;
БДС 3758-85; БДС EN 26777-97;БДС 3560-81; БДС ISO 6333:2002;
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 12.05.2014г.;

6. Количество на изпитваните проби: 1,0 dm^3; 0,3dm^3/ 12.05.2014г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 12.05.2014г.- 14.05.2014г.

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория”: .....
/ Павлина Михалева-подпис, печат /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДОБРИЧ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 379 от входящия дневник

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.днев-ник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитва-нето
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформи	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 379	0/100	0/100	(37±1)° С
2	Ешерихия коли	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 379	0/100	0/100	(37±1)° С (44,0±0,5)° С
3	Активна реакция	pH единици	БДС 3424-81	ПВ 379	7,72 ± 0,02	6,5-9,5	(20±3)° С
4	Амониеви йони	mg/dm^3	БДС 3587-79	ПВ 379	< 0,05	0,50	(20±3)° С
5	Вкус	-	БДС 8451-77	ПВ 379	Без привкус	Приемлив за потребители-те и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(20±3)° С
6	Мирис	бала	БДС 8451-77	ПВ 379	0		(20±3)° С
7	Цвят	Цветни градуси	БДС 8451-77	ПВ 379	0		(20±3)° С
8	Електропрово-димост -20°С	µS/cm	БДС EN 27888:2002	ПВ 379	612 ± 6	2000	(20±3)° С
9	Нитрити	mg/dm^3	БДС EN 26777:97	ПВ 379	<0,01	0,50	(20±3)° С
10	Нитрати	mg/dm^3	БДС 3758-85	ПВ 379	0,50 ± 0,07	50	(20±3)° С
11	Остатъчен свободен хлор	mg/dm^3	БДС 3560-81	ПВ 379	< 0,05	0,3-0,4	(20±3)° С
12	Манган	µg/dm^3	БДС ISO 6333:2002	ПВ 379	< 10	50	(20±3)° С

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1..... /Д.Жечева-лаборант/ **2.....** / Т.Ангелова-т.-бактериология/

Проверил : .....
/ П.Михалева-РИЛ /

Ръководител на лабораторията:.....
/П.Михалева-подпис, печат /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДОБРИЧ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД – ДОБРИЧ

9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 379 -1/ 14.05.2014г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода
(тип, вид и др.)

2 .Обект, от който са взети пробите: КК Албена – КПС 3 - Базар;

3. Заявител на изпитването"ВиК"ЕООД-гр.Добрич- бул."Трети март"№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 66/ 12.05.2014г.;
(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 7027:2001
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 12.05.2014г.;

6. Количество на изпитваните проби: 1,0 dm^3; 0,3dm^3/ 12.05.2014г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 12.05.2014г.;

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория": .....
/Павлина Михалева - подпис, печат /

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 379 -1 от входящия дневник:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.- изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитва-нето
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мътност	NTU	БДС EN ISO 7027:2001	ПВ 379-1	0,43	Приемлив за потребители те и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(20±3)° С

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провел изпитването : 1.....
/ Д.Жечева– лаборант /

Проверил : .....
/ П.Михалева-РИЛ /

Ръководител на лабораторията:.....
/ П.Михалева-подпис, печат /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ЕООД ДОБРИЧ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД – ДОБРИЧ

9300 гр.Добрич, бул.”3 –ти март”№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/29.03.2013г.,
валиден до 29.03.2017г., издаден от ИА БСА ,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 382/ 14.05.2014г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода
(тип, вид и др.)

2 .Обект, от който са взети пробите: гр. Балчик – ул „Ас.Златаров“ № 2;

3. Заявител на изпитването”ВиК”ЕООД-гр.Добрич- бул.”Трети март”№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 66/ 12.05.2014г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби „№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 9308-1:2004;БДС 3424-81; БДС 3587-79 ; БДС 8451-77; БДС EN 27888:2002;
БДС 3758-85; БДС EN 26777-97;БДС 3560-81; БДС ISO 6333:2002;
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 12.05.2014г.;

6. Количество на изпитваните проби: 1,0 dm^3; 0,3dm^3/ 12.05.2014г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 12.05.2014г.- 14.05.2014г.

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория”: .....
/ Павлина Михалева-подпис, печат /

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 382 от входящия дневник

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитва-нето
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформи	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 382	0/100	0/100	(37±1)° С
2	Ешерихия коли	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 382	0/100	0/100	(37±1)° С (44,0±0,5)° С
3	Активна реакция	pH единици	БДС 3424-81	ПВ 382	7,44 ± 0,02	6,5-9,5	(20±3)° С
4	Амониеви йони	mg/dm^3	БДС 3587-79	ПВ 382	< 0,05	0,50	(20±3)° С
5	Вкус	-	БДС 8451-77	ПВ 382	Без привкус	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(20±3)° С
6	Мирис	бала	БДС 8451-77	ПВ 382	0		(20±3)° С
7	Цвят	Цветни градуси	БДС 8451-77	ПВ 382	0		(20±3)° С
8	Електропрово-димост -20°С	µS/cm	БДС EN 27888:2002	ПВ 382	621 ± 6	2000	(20±3)° С
9	Нитрити	mg/dm^3	БДС EN 26777:97	ПВ 382	<0,01	0,50	(20±3)° С
10	Нитрати	mg/dm^3	БДС 3758-85	ПВ 382	22,9 ± 0,2	50	(20±3)° С
11	Остатъчен свободен хлор	mg/dm^3	БДС 3560-81	ПВ 382	< 0,05	0,3-0,4	(20±3)° С
12	Манган	$\mu g/dm^3$	БДС ISO 6333:2002	ПВ 382	< 10	50	(20±3)° С

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1..... /Д.Жечева-лаборант/ **2.....** / Т.Ангелова-т.-бактериология/

Проверил : .....
/ П.Михалева-РИЛ /

Ръководител на лабораторията:.....
/П.Михалева-подпис, печат /

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД – ДОБРИЧ

9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 382 -1/ 14.05.2014г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода
(тип, вид и др.)

2 .Обект, от който са взети пробите: гр. Балчик – ул „Ас.Златаров" № 2;

3. Заявител на изпитването"ВиК"ЕООД-гр.Добрич- бул."Трети март"№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 66/ 12.05.2014г.;
(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 7027:2001
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 12.05.2014г.;

6. Количество на изпитваните проби: 1,0 dm^3; 0,3dm^3/ 12.05.2014г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 12.05.2014г.;

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория": .....
/Павлина Михалева - подпис, печат /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДОБРИЧ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 382 -1 от входящия дневник:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.- изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитва-нето
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мътност	NTU	БДС EN ISO 7027:2001	ПВ 382-1	0,07	Приемлив за потребители те и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(20±3)° С

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провел изпитването : 1.....
/ Д.Жечева– лаборант /

Проверил : .....
/ П.Михалева-РИЛ /

Ръководител на лабораторията:.....
/ П.Михалева-подпис, печат /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДОБРИЧ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ