“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД – ДОБРИЧ

9300 гр.Добрич, бул.”3 –ти март”№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/29.03.2013г.,
валиден до 29.03.2017г., издаден от ИА БСА ,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 386/ 23.05.2014г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода
(тип, вид и др.)

2 .Обект, от който са взети пробите: с. Топола – Албен Хасанов;

3. Заявител на изпитването”ВиК”ЕООД-гр.Добрич- бул.”Трети март”№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 67/ 13.05.2014г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 9308-1:2004;БДС 3424-81; БДС 3587-79 ; БДС 8451-77; БДС EN 27888:2002;
БДС 3758-85; БДС EN 26777-97;БДС 3560-81; БДС ISO 6333:2002;
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 13.05.2014г.;

6. Количество на изпитваните проби: 1,0 dm^3; 0,3dm^3/ 13.05.2014г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 13.05.2014г.- 15.05.2014г.;

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория”: .....
/ Павлина Михалева-подпис, печат /

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД ДОБРИЧ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 386 от входящия дневник

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.днев-ник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитва-нето
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформи	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 386	0/100	0/100	(37±1)° С
2	Ешерихия коли	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 386	0/100	0/100	(37±1)° С (44,0±0,5)° С
3	Активна реакция	pH единици	БДС 3424-81	ПВ 386	7,46 ± 0,02	6,5-9,5	(20±3)° С
4	Амониеви йони	mg/dm^3	БДС 3587-79	ПВ 386	< 0,05	0,50	(20±3)° С
5	Вкус	-	БДС 8451-77	ПВ 386	Без привкус	Приемлив за потребители те и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(20±3)° С
6	Мирис	бала	БДС 8451-77	ПВ 386	0		(20±3)° С
7	Цвят	Цветни градуси	БДС 8451-77	ПВ 386	0		(20±3)° С
8	Електропрово-димост -20°С	µS/cm	БДС EN 27888:2002	ПВ 386	623 ± 6	2000	(20±3)° С
9	Нитрити	mg/dm^3	БДС EN 26777:97	ПВ 386	< 0,01	0,50	(20±3)° С
10	Нитрати	mg/dm^3	БДС 3758-85	ПВ 386	17,8 ± 0,2	50	(20±3)° С
11	Остатъчен свободен хлор	mg/dm^3	БДС 3560-81	ПВ 386	< 0,05	0,3-0,4	(20±3)° С
12	Манган	µg/dm^3	БДС ISO 6333:2002	ПВ 386	< 10	50	(20±3)° С

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1..... /Д.Жечева-лаборант/ **2.....** / Т.Ангелова-т.-бактериология/

Проверил : .....
/ П.Михалева-РИЛ /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДОБРИЧ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Ръководител на лабораторията:.....
/П.Михалева-подпис, печат /

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД – ДОБРИЧ

9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 386-1/ 23.05.2014г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода
(тип, вид и др.)

2 .Обект, от който са взети пробите: с. Топола – Албен Хасанов;

3. Заявител на изпитването"ВиК"ЕООД-гр.Добрич- бул."Трети март"№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 67/ 13.05.2014г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 7027:2001
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 13.05.2014г.;

6. Количество на изпитваните проби: 1,0 dm^3/ 13.05.2014г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 13.05.2014г;

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория": .....
/Павлина Михалева - подпис, печат /

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ДОБРИЧ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 386 -1 от входящия дневник:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.- изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитва-нето
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мътност	NTU	БДС EN ISO 7027:2001	ПВ 386-1	0,12	Приемлив за потребители-те и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(20±3)° С

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провел изпитването : 1.....
/ Д.Жечева– лаборант /

Проверил : .....
/ П.Михалева-РИЛ /

Ръководител на лабораторията:.....
/ П.Михалева-подпис, печат /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ДОБРИЧ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД – ДОБРИЧ

9300 гр.Добрич, бул.”3 –ти март”№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/29.03.2013г.,
валиден до 29.03.2017г., издаден от ИА БСА ,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 388/ 23.05.2014г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода
(тип, вид и др.)

2 .Обект, от който са взети пробите: гр. Шабла – ул. „Елисейна” № 2;

3. Заявител на изпитването”ВиК”ЕООД-гр.Добрич- бул.”Трети март”№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 67/ 13.05.2014г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 9308-1:2004;БДС 3424-81; БДС 3587-79 ; БДС 8451-77; БДС EN 27888:2002;
БДС 3758-85; БДС EN 26777-97;БДС 3560-81; БДС ISO 6333:2002;
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 13.05.2014г.;

6. Количество на изпитваните проби: 1,0 dm^3; 0,3dm^3/ 13.05.2014г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 13.05.2014г.- 15.05.2014г.;

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория”: .....
/ Павлина Михалева-подпис, печат /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДОБРИЧ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 388 от входящия дневник

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.днев-ник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитва-нето
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформи	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 388	0/100	0/100	(37±1)° С
2	Ешерихия коли	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 388	0/100	0/100	(37±1)° С (44,0±0,5)° С
3	Активна реакция	pH единици	БДС 3424-81	ПВ 388	7,32 ± 0,02	6,5-9,5	(20±3)° С
4	Амониеви йони	mg/dm^3	БДС 3587-79	ПВ 388	< 0,05	0,50	(20±3)° С
5	Вкус	-	БДС 8451-77	ПВ 388	Без привкус	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(20±3)° С
6	Мирис	бала	БДС 8451-77	ПВ 388	0		(20±3)° С
7	Цвят	Цветни градуси	БДС 8451-77	ПВ 388	0		(20±3)° С
8	Електропрово-димост -20°С	µS/cm	БДС EN 27888:2002	ПВ 388	803 ± 8	2000	(20±3)° С
9	Нитрити	mg/dm^3	БДС EN 26777:97	ПВ 388	< 0,01	0,50	(20±3)° С
10	Нитрати	mg/dm^3	БДС 3758-85	ПВ 388	46,1 ± 0,5	50	(20±3)° С
11	Остатъчен свободен хлор	mg/dm^3	БДС 3560-81	ПВ 388	0,080 ± 0,008	0,3-0,4	(20±3)° С
12	Манган	µg/dm^3	БДС ISO 6333:2002	ПВ 388	< 10	50	(20±3)° С

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1..... /Д.Жечева-лаборант/ **2.....** / Т.Ангелова-т.-бактериология/

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД Добрич ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Проверил : .....
/ П.Михалева-РИЛ /

Ръководител на лабораторията:.....
/П.Михалева-подпис, печат /

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД – ДОБРИЧ

9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 388-1/ 23.05.2014г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода
(тип, вид и др.)

2 .Обект, от който са взети пробите: гр. Шабла – ул. „Елисейна" № 2;

3. Заявител на изпитването"ВиК"ЕООД-гр.Добрич- бул."Трети март"№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 67/ 13.05.2014г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 7027:2001
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 13.05.2014г.;

6. Количество на изпитваните проби: 1,0 dm^3/ 13.05.2014г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 13.05.2014г;

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория": .....
/Павлина Михалева - подпис, печат /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДОБРИЧ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 388 -1 от входящия дневник:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.- изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитва- нето
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мътност	NTU	БДС EN ISO 7027:2001	ПВ 388-1	0,11	Приемлив за потребители те и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(20±3)° С

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провел изпитването : 1.....
/ Д.Жечева– лаборант /

Проверил : .....
/ П.Михалева-РИЛ /

Ръководител на лабораторията:.....
/ П.Михалева-подпис, печат /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДОБРИЧ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД – ДОБРИЧ

9300 гр.Добрич, бул.”3 –ти март”№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/29.03.2013г.,
валиден до 29.03.2017г., издаден от ИА БСА ,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 390/ 23.05.2014г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода
(тип, вид и др.)

2 .Обект, от който са взети пробите: с. Вранино – Йовчо Попов;

3. Заявител на изпитването”ВиК”ЕООД-гр.Добрич- бул.”Трети март”№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 67/ 13.05.2014г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 9308-1:2004;БДС 3424-81; БДС 3587-79 ; БДС 8451-77; БДС EN 27888:2002;
БДС 3758-85; БДС EN 26777-97;БДС 3560-81; БДС ISO 6333:2002;
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 13.05.2014г.;

6. Количество на изпитваните проби: 1,0 dm^3; 0,3dm^3/ 13.05.2014г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 13.05.2014г.- 15.05.2014г.;

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория”: .....
/ Павлина Михалева-подпис, печат /

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 390 от входящия дневник

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитва-нето
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформи	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 390	0/100	0/100	(37±1)° С
2	Ешерихия коли	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 390	0/100	0/100	(37±1)° С (44,0±0,5)° С
3	Активна реакция	pH единици	БДС 3424-81	ПВ 390	7,30 ± 0,02	6,5-9,5	(20±3)° С
4	Амониеви йони	mg/dm^3	БДС 3587-79	ПВ 390	< 0,05	0,50	(20±3)° С
5	Вкус	-	БДС 8451-77	ПВ 390	Без привкус	Приемлив за потребители те и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(20±3)° С
6	Мирис	бала	БДС 8451-77	ПВ 390	0		(20±3)° С
7	Цвят	Цветни градуси	БДС 8451-77	ПВ 390	0		(20±3)° С
8	Електропрово-димост -20°С	µS/cm	БДС EN 27888:2002	ПВ 390	805 ± 8	2000	(20±3)° С
9	Нитрити	mg/dm^3	БДС EN 26777:97	ПВ 390	< 0,01	0,50	(20±3)° С
10	Нитрати	mg/dm^3	БДС 3758-85	ПВ 390	47,2 ± 0,5	50	(20±3)° С
11	Остатъчен свободен хлор	mg/dm^3	БДС 3560-81	ПВ 390	0,170 ± 0,005	0,3-0,4	(20±3)° С
12	Манган	µg/dm^3	БДС ISO 6333:2002	ПВ 390	< 10	50	(20±3)° С

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1..... /Д.Жечева-лаборант/ **2.....** / Т.Ангелова-т.-бактериология/

Проверил : .....
/ П.Михалева-РИЛ /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДОБРИЧ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Ръководител на лабораторията:.....
/П.Михалева-подпис, печат /