**"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД – ДОБРИЧ**

**9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003**

## Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/20.05.2014г.,
валиден до 29.03.2017г., издаден от ИА БСА ,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

# ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

**№ ПВ 433/ 30.05.2014г.**

**1. Наименование на продукта:** Питейна вода
(тип, вид и др. )

**2 .Обект, от който са взети пробите:** с. Росеново – Димитър Михалев;

**3. Заявител на изпитването**"ВиК"ЕООД-гр.Добрич- бул."Трети март"№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 78/ 27.05.2014г.;

( наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

**4. Методи за изпитване:**
БДС EN ISO 9308-1:2004;БДС 3424-81; БДС 3587-79 ; БДС 8451-77; БДС EN 27888:2002;
БДС 3758-85; БДС EN 26777-97;БДС 3560-81; БДС ISO 6333:2002;
( наименование и номер на стандартите или валидираните методи )

**5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията**: 27.05.2014г.;

**6. Количество на изпитваните проби**: 1,0 $dm^3$; 0,3$dm^3$/ 27.05.2014г.;
( количество на пробите, дата на пробовземане )

**7. Дата ( период ) на извършване на изпитването:** 27.05.2014г.- 29.05.2014г.;

**Ръководител**
**„Изпитвателна лаборатория":** .....
/ Павлина Михалева-подпис, печат /

## 8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 433 от входящия дневник

| № по ред | Наименование на показателя | Единица на величината | Стандартни/ валидирани методи | № на образеца по вх.-изх.дневник | Резултати от изпитването /стойност, неопределе-ност/ | Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ | Условия на изпитва-нето |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Колиформи | КОЕ/100ml | БДС EN ISO 9308-1:2004 | ПВ 433 | 0/100 | 0/100 | (37±1)° C |
| 2 | Ешерихия коли | КОЕ/100ml | БДС EN ISO 9308-1:2004 | ПВ 433 | 0/100 | 0/100 | (37±1)° C (44,0±0,5)° C |
| 3 | Активна реакция | pH единици | БДС 3424-81 | ПВ 433 | 7,60 ± 0,02 | 6,5-9,5 | (20±3)° C |
| 4 | Амониеви йони | $mg/dm^3$ | БДС 3587-79 | ПВ 433 | < 0,05 | 0,50 | (20±3)° C |
| 5 | Вкус | - | БДС 8451-77 | ПВ 433 | Без привкус | Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя | (20±3)° C |
| 6 | Мирис | бала | БДС 8451-77 | ПВ 433 | 0 | | (20±3)° C |
| 7 | Цвят | Цветни градуси | БДС 8451-77 | ПВ 433 | 0 | | (20±3)° C |
| 8 | Електропрово-димост -20°C | µS/cm | БДС EN 27888:2002 | ПВ 433 | 628 ± 6 | 2000 | (20±3)° C |
| 9 | Нитрити | $mg/dm^3$ | БДС EN 26777:97 | ПВ 433 | < 0,01 | 0,50 | (20±3)° C |
| 10 | Нитрати | $mg/dm^3$ | БДС 3758-85 | ПВ 433 | 16,9 ± 0,2 | 50 | (20±3)° C |
| 11 | Остатъчен свободен хлор | $mg/dm^3$ | БДС 3560-81 | ПВ 433 | 0,080 ± 0,008 | 0,3-0,4 | (20±3)° C |
| 12 | Манган | $\mu g/dm^3$ | БДС ISO 6333:2002 | ПВ 433 | < 10 | 50 | (20±3)° C |

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

**Провели изпитването : 1.....** /Д.Жечева-лаборант/

**2.....** / Т.Ангелова-т.-бактериология/

**Проверил : .....** / П.Михалева-РИЛ /

**Ръководител на лабораторията:.....** /П.Михалева-подпис, печат /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ "ЕООД ДОБРИЧ" ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

**"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД – ДОБРИЧ**

**9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003**

# Изпитвателна лаборатория

## ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

**№ ПВ 433-1/ 30.05.2014г.**

**1. Наименование на продукта:** Питейна вода
(тип, вид и др. )

**2 .Обект, от който са взети пробите:** с. Росеново – Димитър Михалев;

**3. Заявител на изпитването**"ВиК"ЕООД-гр.Добрич- бул."Трети март"№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 78/ 27.05.2014г.;

( наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

**4. Методи за изпитване:**
БДС EN ISO 7027:2001
( наименование и номер на стандартите или валидираните методи )

**5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията**: 27.05.2014г.;

**6. Количество на изпитваните проби**: 1,0 $dm^3$/ 27.05.2014г.;
( количество на пробите, дата на пробовземане )

**7. Дата ( период ) на извършване на изпитването:** 27.05.2014г;

**Ръководител**
**„Изпитвателна лаборатория":** .....
/Павлина Михалева - подпис, печат /

## 8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 433 -1 от входящия дневник:

| № по ред | Наименование на показателя | Единица на величината | Стандартни/ валидирани методи | № на образеца по вх.-изх.дневник | Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/ | Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ | Условия на изпитва-нето |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мътност | NTU | БДС EN ISO 7027:2001 | ПВ 433-1 | 0,17 | Приемлив за потребители те и без значими колебания спрямо обичайното за показателя | (20±3)° C |

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

**Провел изпитването : 1.....**
/ Д.Жечева– лаборант /

**Проверил : .....**
/ П.Михалева-РИЛ /

**Ръководител на лабораторията:.....**
/ П.Михалева-подпис, печат /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДОБРИЧ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

**"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД – ДОБРИЧ**

**9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003**

# Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/20.05.2014г.,
валиден до 29.03.2017г., издаден от ИА БСА ,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

## ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

**№ ПВ 438/ 30.05.2014г.**

**1. Наименование на продукта:** Питейна вода
(тип, вид и др. )

**2 .Обект, от който са взети пробите:** с. Овчарово – Мустафа Сюлейман;

**3. Заявител на изпитването**"ВиК"ЕООД-гр.Добрич- бул."Трети март"№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 78/ 27.05.2014г.;

( наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

**4. Методи за изпитване:**
БДС EN ISO 9308-1:2004;БДС 3424-81; БДС 3587-79 ; БДС 8451-77; БДС EN 27888:2002;
БДС 3758-85; БДС EN 26777-97;БДС 3560-81; БДС ISO 6333:2002;
( наименование и номер на стандартите или валидираните методи )

**5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията**: 27.05.2014г.;

**6. Количество на изпитваните проби**: 1,0 $dm^3$; 0,3$dm^3$/ 27.05.2014г.;
( количество на пробите, дата на пробовземане )

**7. Дата ( период ) на извършване на изпитването:** 27.05.2014г.- 29.05.2014г.;

**Ръководител**
**„Изпитвателна лаборатория":** .....
/ Павлина Михалева-подпис, печат /

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ДОБРИЧ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

## 8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 438 от входящия дневник

| № по ред | Наименование на показателя | Единица на величината | Стандартни/ валидирани методи | № на образеца по вх.-изх.дневник | Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/ | Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ | Условия на изпитва-нето |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Колиформи | КОЕ/100ml | БДС EN ISO 9308-1:2004 | ПВ 438 | 0/100 | 0/100 | (37±1)° C |
| 2 | Ешерихия коли | КОЕ/100ml | БДС EN ISO 9308-1:2004 | ПВ 438 | 0/100 | 0/100 | (37±1)° C (44,0±0,5)° C |
| 3 | Активна реакция | pH единици | БДС 3424-81 | ПВ 438 | 7,56 ± 0,02 | 6,5-9,5 | (20±3)° C |
| 4 | Амониеви йони | $mg/dm^3$ | БДС 3587-79 | ПВ 438 | < 0,05 | 0,50 | (20±3)° C |
| 5 | Вкус | - | БДС 8451-77 | ПВ 438 | Без привкус | Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя | (20±3)° C |
| 6 | Мирис | бала | БДС 8451-77 | ПВ 438 | 0 | | (20±3)° C |
| 7 | Цвят | Цветни градуси | БДС 8451-77 | ПВ 438 | 0 | | (20±3)° C |
| 8 | Електропрово-димост -20°C | µS/cm | БДС EN 27888:2002 | ПВ 438 | 616 ± 6 | 2000 | (20±3)° C |
| 9 | Нитрити | $mg/dm^3$ | БДС EN 26777:97 | ПВ 438 | < 0,01 | 0,50 | (20±3)° C |
| 10 | Нитрати | $mg/dm^3$ | БДС 3758-85 | ПВ 438 | 25,2 ± 0,3 | 50 | (20±3)° C |
| 11 | Остатъчен свободен хлор | $mg/dm^3$ | БДС 3560-81 | ПВ 438 | 0,140 ± 0,004 | 0,3-0,4 | (20±3)° C |
| 12 | Манган | $\mu g/dm^3$ | БДС ISO 6333:2002 | ПВ 438 | < 10 | 50 | (20±3)° C |

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

**Провели изпитването : 1.....** /Д.Жечева-лаборант/ **2.....** / Т.Ангелова-т.-бактериология/

**Проверил : .....**
/ П.Михалева-РИЛ /

**Ръководител на лабораторията:.....**
/П.Михалева-подпис, печат /

**"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД – ДОБРИЧ**

**9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003**

**Изпитвателна лаборатория**

# ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

**№ ПВ 438-1/ 30.05.2014г.**

**1. Наименование на продукта:** Питейна вода
(тип, вид и др. )

**2 .Обект, от който са взети пробите:** с. Овчарово – Мустафа Сюлейман;

**3. Заявител на изпитването**"ВиК"ЕООД-гр.Добрич- бул."Трети март"№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 78/ 27.05.2014г.;

( наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

**4. Методи за изпитване:**
БДС EN ISO 7027:2001
( наименование и номер на стандартите или валидираните методи )

**5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията**: 27.05.2014г.;

**6. Количество на изпитваните проби**: 1,0 $dm^3$/ 27.05.2014г.;
( количество на пробите, дата на пробовземане )

**7. Дата ( период ) на извършване на изпитването:** 27.05.2014г;

**Ръководител**
**„Изпитвателна лаборатория":** .....
/Павлина Михалева - подпис, печат /

## 8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 438 -1 от входящия дневник:

| № по ред | Наименование на показателя | Единица на величината | Стандартни/ валидирани методи | № на образеца по вх.-изх.дневник | Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/ | Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ | Условия на изпитва-нето |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мътност | NTU | БДС EN ISO 7027:2001 | ПВ 438-1 | 0,12 | Приемлив за потребители те и без значими колебания спрямо обичайното за показателя | (20±3)° C |

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

**Провел изпитването : 1.....**
/ Д.Жечева– лаборант /

**Проверил : .....**
/ П.Михалева-РИЛ /

**Ръководител на лабораторията:.....**
/ П.Михалева-подпис, печат /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

**"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД – ДОБРИЧ**

**9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003**

# Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/20.05.2014г.,
валиден до 29.03.2017г., издаден от ИА БСА ,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

## ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

**№ ПВ 439/ 30.05.2014г.**

**1. Наименование на продукта:** Питейна вода
(тип, вид и др. )

**2 .Обект, от който са взети пробите:** с. Паскалево – Пенка Йорданова;

**3. Заявител на изпитването**"ВиК"ЕООД-гр.Добрич- бул."Трети март"№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 78/ 27.05.2014г.;

( наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

**4. Методи за изпитване:**
БДС EN ISO 9308-1:2004;БДС 3424-81; БДС 3587-79 ; БДС 8451-77; БДС EN 27888:2002;
БДС 3758-85; БДС EN 26777-97;БДС 3560-81; БДС ISO 6333:2002;
( наименование и номер на стандартите или валидираните методи )

**5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията**: 27.05.2014г.;

**6. Количество на изпитваните проби**: 1,0 $dm^3$; 0,3$dm^3$/ 27.05.2014г.;
( количество на пробите, дата на пробовземане )

**7. Дата ( период ) на извършване на изпитването:** 27.05.2014г.- 29.05.2014г.;

**Ръководител**
**„Изпитвателна лаборатория":** .....
/ Павлина Михалева-подпис, печат /

## 8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 439 от входящия дневник

| № по ред | Наименование на показателя | Единица на величината | Стандартни/ валидирани методи | № на образеца по вх.-изх.дневник | Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/ | Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ | Условия на изпитва-нето |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Колиформи | КОЕ/100ml | БДС EN ISO 9308-1:2004 | ПВ 439 | 0/100 | 0/100 | (37±1)° C |
| 2 | Ешерихия коли | КОЕ/100ml | БДС EN ISO 9308-1:2004 | ПВ 439 | 0/100 | 0/100 | (37±1)° C (44,0±0,5)° C |
| 3 | Активна реакция | pH единици | БДС 3424-81 | ПВ 439 | 7,47 ± 0,02 | 6,5-9,5 | (20±3)° C |
| 4 | Амониеви йони | $mg/dm^3$ | БДС 3587-79 | ПВ 439 | < 0,05 | 0,50 | (20±3)° C |
| 5 | Вкус | - | БДС 8451-77 | ПВ 439 | Без привкус | Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя | (20±3)° C |
| 6 | Мирис | бала | БДС 8451-77 | ПВ 439 | 0 | | (20±3)° C |
| 7 | Цвят | Цветни градуси | БДС 8451-77 | ПВ 439 | 0 | | (20±3)° C |
| 8 | Електропрово-димост -20°C | µS/cm | БДС EN 27888:2002 | ПВ 439 | 618 ± 6 | 2000 | (20±3)° C |
| 9 | Нитрити | $mg/dm^3$ | БДС EN 26777:97 | ПВ 439 | < 0,01 | 0,50 | (20±3)° C |
| 10 | Нитрати | $mg/dm^3$ | БДС 3758-85 | ПВ 439 | 27,5 ± 0,3 | 50 | (20±3)° C |
| 11 | Остатъчен свободен хлор | $mg/dm^3$ | БДС 3560-81 | ПВ 439 | 0,060 ± 0,006 | 0,3-0,4 | (20±3)° C |
| 12 | Манган | $\mu g/dm^3$ | БДС ISO 6333:2002 | ПВ 439 | < 10 | 50 | (20±3)° C |

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

**Провели изпитването : 1.....** /Д.Жечева-лаборант/ **2.....** / Т.Ангелова-т.-бактериология/

**Проверил : .....**
/ П.Михалева-РИЛ /

**Ръководител на лабораторията:.....**
/П.Михалева-подпис, печат /

ЕООД "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ДОБРИЧ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

**"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД – ДОБРИЧ**

**9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003**

## Изпитвателна лаборатория

# ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

**№ ПВ 439-1/ 30.05.2014г.**

**1. Наименование на продукта:** Питейна вода
(тип, вид и др. )

**2 .Обект, от който са взети пробите:** с. Паскалево – Пенка Йорданова;

**3. Заявител на изпитването**"ВиК"ЕООД-гр.Добрич- бул."Трети март"№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 78/ 27.05.2014г.;

( наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

**4. Методи за изпитване:**
БДС EN ISO 7027:2001
( наименование и номер на стандартите или валидираните методи )

**5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията**: 27.05.2014г.;

**6. Количество на изпитваните проби**: 1,0 $dm^3$/ 27.05.2014г.;
( количество на пробите, дата на пробовземане )

**7. Дата ( период ) на извършване на изпитването:** 27.05.2014г;

**Ръководител**
**„Изпитвателна лаборатория":** .....
/Павлина Михалева - подпис, печат /

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД ДОБРИЧ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

## 8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 439 -1 от входящия дневник:

| № по ред | Наименование на показателя | Единица на величината | Стандартни/ валидирани методи | № на образеца по вх.-изх.дневник | Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/ | Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ | Условия на изпитва-нето |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мътност | NTU | БДС EN ISO 7027:2001 | ПВ 439-1 | 0,14 | Приемлив за потребители те и без значими колебания спрямо обичайното за показателя | (20±3)° C |

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

**Провел изпитването : 1.....**
/ Д.Жечева– лаборант /

**Проверил : .....**
/ П.Михалева-РИЛ /

**Ръководител на лабораторията:.....**
/ П.Михалева-подпис, печат /