Зона	Населено място	Пункт	Дата на пробовземане	Протокол №	Тип м-г	Бележки	Ешерихия коли	Колиформи	Колстридиум перфрингенс
Пастир	Ген.Тошево	ОУ"Хр.Смирненски"	18.06.2018	641	А		0	0	
Пастир	Ген.Тошево	"ВиК"	18.06.2018	642	А		0	0	
Стефаново	Добрич	МБАЛ-ниско тяло	19.06.2018	647	А		0	0	
Добрич	Добрич	ДЯ№4	19.06.2018	648	А		0	0	
Добрич	Добрич	ЦДГ№24	19.06.2018	649	А		0	0	
Добрич	Добрич	ДЯ№5	19.06.2018	650	А		0	0	
Добрич	Добрич	ЦДГ№11	19.06.2018	651	А		0	0	
Орляк	Орляк	Фатме Али	25.06.2018	673	А		0	0	
П.Савово	Бонево	ул.Първа,№6	25.06.2018	674	А		0	0	
Кладенци	Н.Камена	Иванка Атанасова	25.06.2018	675	А		0	0	
Кладенци	Каблешково	Ерджихан Сали	25.06.2018	676	А		0	0	
П.Савово	Честименско	ул.Втора,№3	25.06.2018	677	А		0	0	
Каварна	Каварна	ЦДГ"Радост"	26.06.2018	681	А		0	0	
Болата	ККРусалка	рест."При Русалките"	26.06.2018	682	А		12	26	
Горун	Камен бряг	Веселин Василев	26.06.2018	683	А		14	33	
Горун	Х.Димитър	Доньо Георгиев	26.06.2018	684	А		23	39	
Оброчище 2	Стефан Караджа	Тодор Стоянов	27.06.2018	686	Б				
Оброчище 2	Овчарово	Петър Василев	27.06.2018	687	Б				
Росеново	Росеново	Денка Иванова	27.06.2018	688	Б				
Лозенец	Лозенец	ул.Първа,№27	27.06.2018	689	Б				
Одринци	Одринци	Мария Велева	28.06.2018	691	Б				
Ведрина	Ведрина	ул.Първа,№6	28.06.2018	692	Б				
Дулапкулак	Драганово	Стефка Гешева	28.06.2018	693	Б				
Рогачево	Рогачево	Еленка Калчева	15.06.2018	635					
Кранево	Кранево	ул.Вит,№3	15.06.2018	636					

ИЗГОТВИЛ:П.МИХАЛЕВА-РИЛ

pH	Al	NH4	Вкус	СЕП	Fe	Mn	Мирис	Мътност	NO3	NO2	Нитрити на изход пречистване	o.Cl	Цвят	Брой колонии(микробно число
7,42			приемливо	573			приемливо	приемливо	1,1			<0,05	приемливо	приемливо
7,46			приемливо	573			приемливо	приемливо	0,6			<0,05	приемливо	приемливо
7,20			приемливо	724			приемливо	приемливо	43,5			<0,05	приемливо	приемливо
7,10			приемливо	746			приемливо	приемливо	48			<0,05	приемливо	приемливо
7,14			приемливо	747			приемливо	приемливо	46,8			<0,05	приемливо	приемливо
7,36			приемливо	736			приемливо	приемливо	45,8			<0,05	приемливо	приемливо
7,14			приемливо	747			приемливо	приемливо	47			<0,05	приемливо	приемливо
7,34			приемливо	698			приемливо	приемливо	20,5			0,27	приемливо	приемливо
7,24			приемливо	757			приемливо	приемливо	28,2			0,39	приемливо	приемливо
7,18			приемливо	625			приемливо	приемливо	2,4			<0,05	приемливо	приемливо
7,10			приемливо	636			приемливо	приемливо	5,0			<0,05	приемливо	приемливо
7,05			приемливо	673			приемливо	приемливо	9,3			<0,05	приемливо	приемливо
7,28			приемливо	679			приемливо	приемливо	39,4			<0,05	приемливо	приемливо
7,30			приемливо	735			приемливо	приемливо	49,8			<0,05	приемливо	приемливо
7,18			приемливо	735			приемливо	приемливо	75,6			<0,05	приемливо	приемливо
7,13			приемливо	738			приемливо	приемливо	60,8			<0,05	приемливо	приемливо
	<10	<0,05			70	<10				<0,01				
	<10	<0,05			30	<10				<0,01				
	<10	<0,05			10	<10				<0,01				
	<10	<0,05			20	<10				<0,01				
	<10	<0,05			120	<10				<0,01				
	<10	<0,05			550	<10				<0,01				
	<10	<0,05			20	<10				<0,01				
								приемливо						
								приемливо						

Ентерококи	Антимон	Арсен	Бензен	Бензо(а)пирен	Бор	Бромати	1,2-Дихлоретан	Живак	Кадмий	Калций	Магнезий	Мед	Натрий	Никел
0		<1			0,4				<2			<0,04	14	<7
0		<1			0,4				<2			<0,04	14	<7
0		<1			0,4				<2			<0,04	23	<7
0		<1			0,5				<2			<0,04	35	<7
0		<1			0,3				<2			0,04	15	<7
0		<1			0,3				<2			<0,04	13	<7
0		<1			0,4				<2			<0,04	13	<7

Обща твърдост	Общ органичен въглерод	Окисляемост	Олово	Полициклични ароматни въглеводороди	Селен	Сулфати	Тетрахлоретен и Трихлоретен	Трихалометани (общо)	F	PO4	CL	Cr	CN	Zn
		1,04	<5			3			0,14	0,15	23,5	10	<1	0,64
		1,04	<5			2			0,16	0,23	24,0	20	<1	0,15
		0,96	<5			47			0,06	0,13	38,0	10	<1	0,08
		1,04	<5			21			0,08	0,07	58,0	10	<1	0,07
		0,80	<5			26			0,19	0,15	24	<10	<1	0,05
		0,80	<5			28			0,16	0,12	21,5	10	<1	1,45
		0,96	<5			10			0,50	0,12	21	10	<1	0,37