"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ "АД

9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/30.03.2017г.,
валиден до 30.03.2021г., издаден от ИА БСА ,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 776/ 18.07.2018 г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода ;
(тип, вид и др.)

2. Обект, от който са взети пробите : с. Батово – ул. 1, № 13;

3. Заявител на изпитването: "ВиК Добрич"АД - гр.Добрич,бул."Трети март"№59;
Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 150/ 17.07.2018г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 9308-1:2014;
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 17.07.2018г.;

6. Количество на изпитваните проби: 0,3 dm^3 / 17.07.2018г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 17.07.2018г.- 18.07.2018г.

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория": .....
/ Павлина Михалева-подпис, печат /

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ" АД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 776 от входящия дневник:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформи	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	ПВ 776	0	0/100	(37±1)° С
2	Ешерихия коли	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	ПВ 776	0	0/100	(37±1)° С (44,0±0,5)° С

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К Добрич " АД .
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1.....
/ Т.Ангелова - т.бактериология /

Проверил : .....
/П.Михалева-РИЛ/

Ръководител на лабораторията:.....
/П.Михалева-подпис,печат/

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ "АД

9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/30.03.2017г.,
валиден до 30.03.2021г., издаден от ИА БСА ,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 777/ 18.07.2018 г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода ;
(тип, вид и др.)

2. Обект, от който са взети пробите : с. Пчелино – ч.д. Иван Райков ;

3. Заявител на изпитването: "ВиК Добрич"АД - гр.Добрич,бул."Трети март"№59;
Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 150/ 17.07.2018г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 9308-1:2014;
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 17.07.2018г.;

6. Количество на изпитваните проби: 0,3 dm^3 / 17.07.2018г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 17.07.2018г.- 18.07.2018г.

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория": .....
/ Павлина Михалева-подпис, печат /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 777 от входящия дневник:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитване-то
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформи	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	ПВ 777	0	0/100	(37±1)° С
2	Ешерихия коли	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	ПВ 777	0	0/100	(37±1)° С (44,0±0,5)° С

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К Добрич " АД .
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1.....
/ Т.Ангелова - т.бактериология /

Проверил : .....
/П.Михалева-РИЛ/

Ръководител на лабораторията:.....
/П.Михалева-подпис,печат/

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ "АД

9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/30.03.2017г.,
валиден до 30.03.2021г., издаден от ИА БСА ,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 778/ 18.07.2018 г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода ;
(тип, вид и др.)

2. Обект, от който са взети пробите : с. Стефаново – ул. 1, № 91 ;

3. Заявител на изпитването: "ВиК Добрич"АД - гр.Добрич,бул."Трети март"№59;
Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 150/ 17.07.2018г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 9308-1:2014;
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 17.07.2018г.;

6. Количество на изпитваните проби: 0,3 dm^3 / 17.07.2018г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 17.07.2018г.- 18.07.2018г.

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория": .....
/ Павлина Михалева-подпис, печат /

ВИК ДОБРИЧ АД ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 778 от входящия дневник:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформи	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	ПВ 778	0	0/100	(37±1)° С
2	Ешерихия коли	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	ПВ 778	0	0/100	(37±1)° С (44,0±0,5)° С

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К Добрич " АД .
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1.....
/ Т.Ангелова - т.бактериология /

Проверил : .....
/П.Михалева-РИЛ/

Ръководител на лабораторията:.....
/П.Михалева-подпис,печат/

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ "АД

9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/30.03.2017г.,
валиден до 30.03.2021г., издаден от ИА БСА ,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 779/ 18.07.2018 г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода ;
(тип, вид и др.)

2. Обект, от който са взети пробите : с. Бранище – ч.д. Красимир Пантелеймонов ;

3. Заявител на изпитването: "ВиК Добрич"АД - гр.Добрич,бул."Трети март"№59;
Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 150/ 17.07.2018г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 9308-1:2014;
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 17.07.2018г.;

6. Количество на изпитваните проби: 0,3 dm^3 / 17.07.2018г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 17.07.2018г.- 18.07.2018г.

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория": .....
/ Павлина Михалева-подпис, печат /

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 779 от входящия дневник:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитване-то
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформи	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	ПВ 779	0	0/100	(37±1)° С
2	Ешерихия коли	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	ПВ 779	0	0/100	(37±1)° С (44,0±0,5)° С

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К Добрич " АД .
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1.....
/ Т.Ангелова - т.бактериология /

Проверил : .....
/П.Михалева-РИЛ/

Ръководител на лабораторията:.....
/П.Михалева-подпис,печат/

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ "АД

9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/30.03.2017г.,
валиден до 30.03.2021г., издаден от ИА БСА ,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 780/ 18.07.2018 г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода ;
(тип, вид и др.)

2. Обект, от който са взети пробите : с. Плачи дол – ч.д. Николай Димитров ;

3. Заявител на изпитването: "ВиК Добрич"АД - гр.Добрич,бул."Трети март"№59;
Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 150/ 17.07.2018г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 9308-1:2014;
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 17.07.2018г.;

6. Количество на изпитваните проби: 0,3 dm^3 / 17.07.2018г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 17.07.2018г.- 18.07.2018г.

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория": .....
/ Павлина Михалева-подпис, печат /

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 780 от входящия дневник:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитване-то
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформи	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	ПВ 780	0	0/100	(37±1)° С
2	Ешерихия коли	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2014	ПВ 780	0	0/100	(37±1)° С (44,0±0,5)° С

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К Добрич " АД .
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1.....
/ Т.Ангелова - т.бактериология /

Проверил : .....
/П.Михалева-РИЛ/

Ръководител на лабораторията:.....
/П.Михалева-подпис,печат/

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ