"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД – ДОБРИЧ

9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/20.05.2014г.,
валиден до 29.03.2017г., издаден от ИА БСА ,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 685/ 10.07.2014г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода
(тип, вид и др.)

2. Обект, от който са взети пробите : с. Дуранкулак – ч.д. Атанас Лапашки;

3. Заявител на изпитването"ВиК"ЕООД-гр.Добрич- бул."Трети март"№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 118/ 03.07.2014г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 9308-1:2004; БДС 3424,т.1-81; ВВЛМ–9–ПВ/2006; БДС 3587,т.2-79;
БДС 8451,т.2,т.3,т.4-77;БДС EN 27888:2002;БДС ISO 6333:2002; БДС ISO 6332,т.7.1:2002; ВВЛМ–3-ПВ/2005;
БДС 3758,т.1-85; БДС EN26777:97; БДС EN ISO 6222:2002; БДС EN ISO 7899-2:2003; БДС 3560,т.5-81;
БДС 3413-77; ВВЛМ–2–ПВ/2005; ВВЛМ–8–ПВ/2005; ВВЛМ–1–ПВ/2006; БДС 3414-80;
ВВЛМ–5- ПВ/2005;ВВЛМ–7–ПВ/2005; ВВЛМ-11-ПВ/2012;ВВЛМ-14-ПВ/2012 ;

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 03.07.2014г.;

6. Количество на изпитваните проби: 2,0 dm^3; 0,5dm^3/ 03.07.2014г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 03.07.2014г.- 07.07.2014г.;

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория": .....
/ Павлина Михалева-подпис, печат /

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 685 от входящия дневник

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитва-нето
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформи	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 685	0/100	0/100	(37±1)° C
2	Ешерихия коли	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 685	0/100	0/100	(37±1)° C (44,0±0,5)° C
3	Активна реакция	pH единици	БДС 3424,т.1-81	ПВ 685	7,52 ± 0,02	6,5-9,5	(20±3)° C
4	Алуминий	$\mu g/dm^3$	ВВЛМ–9–ПВ/2006	ПВ 685	< 10	200	(20±3)° C
5	Амониеви йони	mg/dm^3	БДС 3587,т.2-79	ПВ 685	< 0,05	0,50	(20±3)° C
6	Цвят	Цветни градуси	БДС 8451,т.2-77	ПВ 685	0	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(20±3)° C
7	Вкус	-	БДС 8451,т.3-77	ПВ 685	Без привкус		(20±3)° C
8	Мирис	бала	БДС 8451,т.4-77	ПВ 685	0		(20±3)° C
9	Електропрово-димост -20°C	µS/cm	БДС EN 27888:2002	ПВ 685	948 ± 9	2000	(20±3)° C
10	Желязо	$\mu g/dm^3$	БДС ISO 6332,т.7.1:2002	ПВ 685	< 10	200	(20±3)° C
11	Манган	$\mu g/dm^3$	БДС ISO 6333:2002	ПВ 685	< 10	50	(20±3)° C
12	Мед	mg/dm^3	ВВЛМ–3-ПВ/2005	ПВ 685	< 0,04	2,0	(20±3)° C
13	Нитрати	mg/dm^3	БДС 3758,т.1-85	ПВ 685	32,9 ± 0,3	50	(20±3)° C
14	Нитрити	mg/dm^3	БДС EN26777:97	ПВ 685	< 0,01	0,50	(20±3)° C
15	Брой колонии при 22 °C	КОЕ/ ml	БДС EN ISO 6222:2002	ПВ 685	5	Без значими колебания спрямо обичайната за показателя за съответната вода	(22±2)° C
16	Ентерококи	КОЕ /100ml	БДС EN ISO 7899-2:2003	ПВ 685	0/100	0/100	(37±1)° C (44,0±0,5)° C
17	Остатъчен свободен хлор	mg/dm^3	БДС 3560,т.5-81	ПВ 685	< 0,05	0,3-0,4	(20±3)° C
18	Окисляемост / перманганатна	mg O_2 / dm^3	БДС 3413-77	ПВ 685	1,09 ± 0,05	5,0	(20±3)° C
19	Сулфати	mg/dm^3	ВВЛМ–2–ПВ/2005	ПВ 685	35,0 ± 1,4	250	(20±3)° C
20	Флуориди	mg/dm^3	ВВЛМ–8–ПВ/2005	ПВ 685	0,45 ± 0,02	1,0	(20±3)° C
21	Фосфати	mg/dm^3	ВВЛМ–1–ПВ/2006	ПВ 685	0,150±0,006	0,5	(20±3)° C
22	Хлориди	mg/dm^3	БДС 3414-80	ПВ 685	88,0 ± 0,9	250	(20±3)° C
23	Хром	$\mu g/dm^3$	ВВЛМ–5- ПВ/2005	ПВ 685	20 ± 2	50	(20±3)° C
24	Цианиди	$\mu g/dm^3$	ВВЛМ–7–ПВ/2005	ПВ 685	< 1	50	(20±3)° C
25	Бор	mg/dm^3	ВВЛМ-11-ПВ/2012	ПВ 685	0,40 ± 0,02	1,0	(20±3)° C
26	Арсен	$\mu g/dm^3$	ВВЛМ-14-ПВ/2012	ПВ 685	<1	10	(20±3)° C

Забележка:

1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.

3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1..... /Д.Жечева-лаборант/ **2.....** / Т.Ангелова-техник-бактериология /

Проверил : ..... / Т.Ангелова-т.бактериология /

Ръководител на лабораторията:..... /П.Михалева-подпис,печат/

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД – ДОБРИЧ

9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 685-1/ 10.07.2014г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода
(тип, вид и др.)

2. Обект, от който са взети пробите : с. Дуранкулак – ч.д. Атанас Лапашки;

3. Заявител на изпитването"ВиК"ЕООД-гр.Добрич- бул."Трети март"№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 118/ 03.07.2014г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 7027:2001; БДС EN 26461-2:2004;
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 03.07.2014г.;

6. Количество на изпитваните проби: 2,0 dm^3; 0,5dm^3/ 03.07.2014г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 03.07.2014г.- 07.07.2014г.;

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория": .....
/Павлина Михалева - подпис, печат /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДОБРИЧ
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 685 -1 от входящия дневник:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитва-нето
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мътност	NTU	БДС EN ISO 7027:2001	ПВ 685-1	0,11	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(20±3)° C
2	Clostridia	КОЕ /100ml	БДС EN 26461-2:2004	ПВ 685-1	0/100	0/100	(37±1)° C

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1..... **2.....**
/ Д.Жечева– лаборант / /Т.Ангелова – т.– бактериология/

Проверил : .....
/ Т.Ангелова-т.бактериология /

Ръководител на лабораторията:.....
/ П.Михалева-подпис, печат /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДОБРИЧ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД – ДОБРИЧ

9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/20.05.2014г.,
валиден до 29.03.2017г., издаден от ИА БСА ,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 687/ 10.07.2014г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода
(тип, вид и др.)

2. Обект, от който са взети пробите : с. Крапец – ч.д. Ангел Петров;

3. Заявител на изпитването"ВиК"ЕООД-гр.Добрич- бул."Трети март"№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 118/ 03.07.2014г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 9308-1:2004; БДС 3424,т.1-81; ВВЛМ–9–ПВ/2006; БДС 3587,т.2-79;
БДС 8451,т.2,т.3,т.4-77;БДС EN 27888:2002;БДС ISO 6333:2002; БДС ISO 6332,т.7.1:2002; ВВЛМ–3-ПВ/2005;
БДС 3758,т.1-85; БДС EN26777:97; БДС EN ISO 6222:2002; БДС EN ISO 7899-2:2003; БДС 3560,т.5-81;
БДС 3413-77; ВВЛМ–2–ПВ/2005; ВВЛМ–8–ПВ/2005; ВВЛМ–1–ПВ/2006; БДС 3414-80;
ВВЛМ–5- ПВ/2005;ВВЛМ–7–ПВ/2005; ВВЛМ-11-ПВ/2012;ВВЛМ-14-ПВ/2012 ;

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 03.07.2014г.;

6. Количество на изпитваните проби: 2,0 dm^3; 0,5dm^3/ 03.07.2014г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 03.07.2014г.- 07.07.2014г.;

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория": .....
/ Павлина Михалева-подпис, печат /

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 687 от входящия дневник

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитва-нето
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформи	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 687	0/100	0/100	(37±1)° C
2	Ешерихия коли	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 687	0/100	0/100	(37±1)° C (44,0±0,5)° C
3	Активна реакция	pH единици	БДС 3424,т.1-81	ПВ 687	7,44 ± 0,02	6,5-9,5	(20±3)° C
4	Алуминий	$\mu g/dm^3$	ВВЛМ–9–ПВ/2006	ПВ 687	< 10	200	(20±3)° C
5	Амониеви йони	mg/dm^3	БДС 3587,т.2-79	ПВ 687	< 0,05	0,50	(20±3)° C
6	Цвят	Цветни градуси	БДС 8451,т.2-77	ПВ 687	0	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(20±3)° C
7	Вкус	-	БДС 8451,т.3-77	ПВ 687	Без привкус		(20±3)° C
8	Мирис	бала	БДС 8451,т.4-77	ПВ 687	0		(20±3)° C
9	Електропрово-димост -20°C	µS/cm	БДС EN 27888:2002	ПВ 687	1397 ± 14	2000	(20±3)° C
10	Желязо	$\mu g/dm^3$	БДС ISO 6332,т.7.1:2002	ПВ 687	60 ± 5	200	(20±3)° C
11	Манган	$\mu g/dm^3$	БДС ISO 6333:2002	ПВ 687	< 10	50	(20±3)° C
12	Мед	mg/dm^3	ВВЛМ–3-ПВ/2005	ПВ 687	< 0,04	2,0	(20±3)° C
13	Нитрати	mg/dm^3	БДС 3758,т.1-85	ПВ 687	31,3 ± 0,3	50	(20±3)° C
14	Нитрити	mg/dm^3	БДС EN26777:97	ПВ 687	< 0,01	0,50	(20±3)° C
15	Брой колонии при 22 °C	КОЕ/ ml	БДС EN ISO 6222:2002	ПВ 687	7	Без значими колебания спрямо обичайната за показателя за съответната вода	(22±2)° C
16	Ентерококи	КОЕ /100ml	БДС EN ISO 7899-2:2003	ПВ 687	0/100	0/100	(37±1)° C (44,0±0,5)° C
17	Остатъчен свободен хлор	mg/dm^3	БДС 3560,т.5-81	ПВ 687	0,050±0,005	0,3-0,4	(20±3)° C
18	Окисляемост / перманганатна	mg O_2 / dm^3	БДС 3413-77	ПВ 687	1,32 ± 0,06	5,0	(20±3)° C
19	Сулфати	mg/dm^3	ВВЛМ–2–ПВ/2005	ПВ 687	49,0 ± 2,0	250	(20±3)° C
20	Флуориди	mg/dm^3	ВВЛМ–8–ПВ/2005	ПВ 687	0,88 ± 0,04	1,0	(20±3)° C
21	Фосфати	mg/dm^3	ВВЛМ–1–ПВ/2006	ПВ 687	0,100±0,004	0,5	(20±3)° C
22	Хлориди	mg/dm^3	БДС 3414-80	ПВ 687	235,0 ± 2,4	250	(20±3)° C
23	Хром	$\mu g/dm^3$	ВВЛМ–5- ПВ/2005	ПВ 687	20 ± 2	50	(20±3)° C
24	Цианиди	$\mu g/dm^3$	ВВЛМ–7–ПВ/2005	ПВ 687	< 1	50	(20±3)° C
25	Бор	mg/dm^3	ВВЛМ-11-ПВ/2012	ПВ 687	0,30 ± 0,02	1,0	(20±3)° C
26	Арсен	$\mu g/dm^3$	ВВЛМ-14-ПВ/2012	ПВ 687	<1	10	(20±3)° C

Забележка:

1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.

3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1..... /Д.Жечева-лаборант/ **2.....** / Т.Ангелова-техник-бактериология /

Проверил : ..... / Т.Ангелова-т.бактериология /

Ръководител на лабораторията:..... /П.Михалева-подпис,печат/

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД – ДОБРИЧ

9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 687-1/ 10.07.2014г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода
(тип, вид и др.)

2. Обект, от който са взети пробите : с. Крапец – ч.д. Ангел Петров;

3. Заявител на изпитването"ВиК"ЕООД-гр.Добрич- бул."Трети март"№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 118/ 03.07.2014г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 7027:2001; БДС EN 26461-2:2004;
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 03.07.2014г.;

6. Количество на изпитваните проби: 2,0 dm^3; 0,5dm^3/ 03.07.2014г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 03.07.2014г.- 07.07.2014г.;

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория": .....
/Павлина Михалева - подпис, печат /

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 687 -1 от входящия дневник:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитва-нето
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мътност	NTU	БДС EN ISO 7027:2001	ПВ 687-1	0,16	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(20±3)° C
2	Clostridia	КОЕ /100ml	БДС EN 26461-2:2004	ПВ 687-1	0/100	0/100	(37±1)° C

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1..... **2.....**
/ Д.Жечева– лаборант / /Т.Ангелова – т.– бактериология/

Проверил : .....
/ Т.Ангелова-т.бактериология /

Ръководител на лабораторията:.....
/ П.Михалева-подпис, печат /

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДОБРИЧ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД – ДОБРИЧ

9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/20.05.2014г.,
валиден до 29.03.2017г., издаден от ИА БСА ,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 671/ 10.07.2014г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода
(тип, вид и др.)

2 .Обект, от който са взети пробите: КК Албена – х-л „Мура";

3. Заявител на изпитването"ВиК"ЕООД-гр.Добрич- бул."Трети март"№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 116/ 01.07.2014г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 9308-1:2004;БДС 3424,т.1-81; БДС 3587,т.2-79 ; БДС 8451,т.2,3,4-77;БДС EN 27888:2002
БДС EN 26777-97;БДС 3560,т.5-81; БДС 3758,т.1-85;БДС ISO 6333:2002;

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 01.07.2014г.;

6. Количество на изпитваните проби: 1,0 dm^3; 0,3dm^3/ 01.07.2014г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 01.07.2014г.- 03.07.2014г.;

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория": .....
/ Павлина Михалева-подпис, печат /

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 671 от входящия дневник

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитва-нето
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформи	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 671	0/100	0/100	(37±1)° C
2	Ешерихия коли	КОЕ/100ml	БДС EN ISO 9308-1:2004	ПВ 671	0/100	0/100	(37±1)° C (44,0±0,5)° C
3	Активна реакция	pH единици	БДС 3424,т.1-81	ПВ 671	7,98 ± 0,02	6,5-9,5	(20±3)° C
4	Амониеви йони	mg/dm^3	БДС 3587,т.2-79	ПВ 671	< 0,05	0,50	(20±3)° C
5	Вкус	-	БДС 8451,т.3-77	ПВ 671	Без привкус	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(20±3)° C
6	Мирис	бала	БДС 8451,т.4-77	ПВ 671	0		(20±3)° C
7	Цвят	Цветни градуси	БДС 8451,т.2-77	ПВ 671	0		(20±3)° C
8	Електропрово-димост -20°C	µS/cm	БДС EN 27888:2002	ПВ 671	615 ± 6	2000	(20±3)° C
9	Нитрити	mg/dm^3	БДС EN 26777:97	ПВ 671	< 0,01	0,50	(20±3)° C
10	Нитрати	mg/dm^3	БДС 3758,т.1-85	ПВ 671	< 0,5	50	(20±3)° C
11	Остатъчен свободен хлор	mg/dm^3	БДС 3560,т.5-81	ПВ 671	< 0,05	0,3-0,4	(20±3)° C
12	Манган	$\mu g/dm^3$	БДС ISO 6333:2002	ПВ 671	< 10	50	(20±3)° C

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провели изпитването : 1..... /Д.Жечева- лаборант/

2..... / Т.Ангелова-т.-бактериология/

Проверил : ..... / П.Михалева-РИЛ /

Ръководител на лабораторията:..... /П.Михалева-подпис, печат /

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ЕООД – ДОБРИЧ

9300 гр.Добрич, бул."3 –ти март"№ 59, тел:. 058/655 845 , факс: 058/630 003

Изпитвателна лаборатория

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ПВ 671-1/ 10.07.2014г.

1. Наименование на продукта: Питейна вода
(тип, вид и др.)

2 .Обект, от който са взети пробите: КК Албена – х-л „Мура";

3. Заявител на изпитването"ВиК"ЕООД-гр.Добрич- бул."Трети март"№59;
Мониторингова програма,Протокол за вземане на проби от води **:** № ПВ 116/ 01.07.2014г.;

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби ,№/дата на заявката за услуга)

4. Методи за изпитване:
БДС EN ISO 7027:2001
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

5. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията: 01.07.2014г.;

6. Количество на изпитваните проби: 1,0 dm^3/ 01.07.2014г.;
(количество на пробите, дата на пробовземане)

7. Дата (период) на извършване на изпитването: 01.07.2014г;

Ръководител
„Изпитвателна лаборатория": .....
/Павлина Михалева - подпис, печат /

8. Резултати от изпитванията на проба с № ПВ 671 -1 от входящия дневник:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартни/ валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх.дневник	Резултати от изпитването /стойност, неопределе - ност/	Стойност и допуск на показателя Наредба 9/2001г.МЗ	Условия на изпитва-нето
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мътност	NTU	БДС EN ISO 7027:2001	ПВ 671-1	0,08	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(20±3)° C

Забележка:
1.Ако е необходимо,протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
2.Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Този документ или части от него не могат да бъдат размножавани без писменото съгласие на ИЛ на "В и К" ЕООД -Добрич.
3.Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

Провел изпитването : 1.....
/Д.Жечева-лаборант/

Проверил : .....
/ П.Михалева-РИЛ /

Ръководител на лабораторията:.....
/ П.Михалева-подпис, печат /