Зона	Населено място	Пункт	Дата на пробовземане	Протокол от изпитване	Тип м-г	Бележки	Ешерихия коли	Колиформи	Колстридиум перфрингенс
Раковски	Раковски	Станка Колева	13.08.2018	902	А		0	0	
Болата	ККРусалка	рест.При Русалките	13.08.2018	903	А		0	0	
Каварна	Каварна	Общината	13.08.2018	904	А		0	0	
Каварна	Каварна	ЦДГ Радост	13.08.2018	905	А		0	0	
Оброчище 2	Безводица	Г.Стефанов	17.08.2018	915					
Бобовец	Стражица	Ев.Сашева	17.08.2018	916					
Бобовец	Бобовец	Ерджихан Музаферов	17.08.2018	917					
Оброчище 1	Ляхово	Х.Халидов	17.08.2018	918					
Оброчище 1	Храброво	кметство	17.08.2018	919					
Оброчище 1	Карвуна	ДПБК	17.08.2018	920					
Стожер	Стожер	Н.Неделчева	21.08.2018	928	А		0	0	
Стефаново	Соколник	М.Шабан	21.08.2018	948	А		0	0	
Росеново	Божурово	Ф.Севлен	27.08.2018	949	А		0	0	
Лозенец	Лозенец	ул.Първа,№27	27.08.2018	950	А		0	0	
Оброчище 2	Свобода	М.Илиева	27.08.2018	951	А		0	0	
Оброчище 2	Ломница	Ш.Медет	27.08.2018	952	А		0	0	
Добромирци	Изворово	Р.Донев	28.08.2018	958	А		0	0	
Добромирци	Красен	Ц.Димитрова	28.08.2018	960	А		0	0	
Добромирци	Росен	Ст.Кирчева	28.08.2018	961	А		0	0	
Росица	Лозница	Ст.Стоева	28.08.2018	962	А		0	0	
Узово	Житен	В.Петров	28.08.2018	963	А		0	0	
Стефаново	Стефаново	Ат.Донев	29.08.2018	969	Б				
Селце	Селце	Д.Стоянова	29.08.2018	972	Б				
Балчик	Балчик	МБАЛ	29.08.2018	973	Б				
Добрич	Добрич	Лайф	31.08.2018	976					
Добрич	Добрич	ФСГ	31.08.2018	977					
Добрич	Добрич	ДКЦ1	31.08.2018	978					
Добрич	Добрич	Соц.грижи	31.08.2018	979					
Добрич	Добрич	ДКЦ2	31.08.2018	980					
Одринци	Одринци		31.08.2018	981					
Лясково	Камен		31.08.2018	982					
Тянево	Житница		31.08.2018	983					
Черна	Черна		31.08.2018	984					

pH	Al	NH4	Вкус	СЕП	Fe	Mn	Мирис	Мътност	NO3	NO2	Нитрити на изход пречиствате	o.Cl	Цвят	Брой колонии(микробно число
7,08			приемливо	676			приемливо	приемливо	43,8			<0,05	приемливо	приемливо
7,28			приемливо	739			приемливо	приемливо	49,5			0,23	приемливо	приемливо
7,42			приемливо	674			приемливо	приемливо	35,2			<0,05	приемливо	приемливо
7,36			приемливо	668			приемливо	приемливо	29,6			<0,05	приемливо	приемливо
												<0,05		приемливо
												<0,05		приемливо
												<0,05		приемливо
												<0,05		приемливо
												<0,05		приемливо
												<0,05		приемливо
7,06			приемливо	579			приемливо	приемливо	<0,5			<0,05	приемливо	приемливо
6,94			приемливо	646			приемливо	приемливо	22,5			0,17	приемливо	приемливо
7,20			приемливо	621			приемливо	приемливо	14,9			<0,05	приемливо	приемливо
6,94			приемливо	791			приемливо	приемливо	22,1			<0,05	приемливо	приемливо
7,30			приемливо	624			приемливо	приемливо	31,1			<0,05	приемливо	приемливо
7,22			приемливо	623			приемливо	приемливо	31,3			<0,05	приемливо	приемливо
7,20			приемливо	714			приемливо	приемливо	16,1			<0,05	приемливо	приемливо
7,40			приемливо	706			приемливо	приемливо	17,9			<0,05	приемливо	приемливо
7,60			приемливо	705			приемливо	приемливо	17,3			<0,05	приемливо	приемливо
7,22			приемливо	748			приемливо	приемливо	23,1			0,10	приемливо	приемливо
7,36			приемливо	673			приемливо	приемливо	19,9			<0,05	приемливо	приемливо
	<10	<0,05			10	<10				<0,01				
	<10	0,29			310	<10				<0,01				
	<10	<0,05			10	<10				<0,01				
								приемливо				<0,05		
								приемливо				<0,05		
								приемливо				<0,05		
								приемливо				<0,05		
								приемливо				<0,05		
								приемливо				<0,05		
								приемливо				<0,05		
								приемливо				<0,05		
								приемливо				<0,05		

Ентерококи	Антимон	Арсен	Бензен	Бензо(а)пирен	Бор	Бромати	1,2-Дихлоретан	Живак	Кадмий	Калций	Магнезий	Мед	Натрий	Никел
0		<1			0,6				<2			0,09	18	<7
0		<1			0,5				<2			<0,04	42	<7
0		<1			0,5				<2			<0,04	21	<7

Обща твърдост	Общ органичен въглерод	Окисляемост	Олово	Полициклични ароматни въглеводороди	Селен	Сулфати	Тетрахлоретен и Трихлоретен	Трихалометани (общо)	F	PO4	CL	Cr	CN	Zn
		1,04	<5			7			0,39	0,23	25,5	<10	<1	0,19
		1,04	<5			25			0,34	0,09	60,5	<10	<1	0,02
		0,88	<5			17			0,28	0,17	30,5	10	<1	0,07

Изготвил: Л. Лешкова