Зона	Населено място	Пункт	Дата на пробовземане	Протокол от изпитване №	Тип мониторинг	Бележки	Ешерихия коли	Колиформи	Колстридиум перфрингенс	Активна реакция	Алуминий	Амониев йон	Вкус
Стожер	Стожер	А. Симеон	13-05-2019	407	А		0	0		7,50			приемливо
Добрич	Добрич	Детска ясл	13-05-2019	408	А		0	0		7,14			приемливо
Добрич	Добрич	Социални	13-05-2019	409	А		0	0		7,34			приемливо
Добрич	Добрич	Детска ясл	13-05-2019	410	А		0	0		7,16			приемливо
Добрич	Добрич	ЦДГ-11	13-05-2019	411	А		0	0		7,34			приемливо
Добрич	Добрич	ЦДГ-27	13-05-2019	412	А		0	0		7,21			приемливо
Долина	Врачанци	ул.4, № 17	14-05-2019	415	А		0	0		7,30			приемливо
Лясково	Лясково	Д. Григоро	14-05-2019	416	А		0	0		7,12			приемливо
Черна	Черна	Г. Господи	14-05-2019	417	А		0	0		7,28			приемливо
Лозенец	Крагулево	ул.1, № 18	14-05-2019	418	А		0	0		7,11			приемливо
Тянево	Тянево	ул.1, № 4	14-05-2019	419	А		0	0		7,24			приемливо
Тянево	Пчелник	ул.2, № 6	14-05-2019	420	А		0	0		7,21			приемливо
П.Иваново	Миладино	С. Стояно	14-05-2019	421	А		0	0		7,48			приемливо
Долина	М. Смолни	ул.1, № 6	14-05-2019	422	А		0	0		7,44			приемливо
Прилеп	Прилеп	М. Марино	15-05-2019	423	Б								
Батово	Батово	ОУ"Отец П	15-05-2019	424	Б								
Стефанов	Стефанов	К. Костади	15-05-2019	425	Б								
Одринци	Одринци	С. Недялк	20-05-2019	434	А		0	0		7,12			приемливо
Ведрина	Ново Боте	Л. Атанасо	20-05-2019	435	А		0	0		7,34			приемливо
Дулап кула	Дончево	Г. Димитро	20-05-2019	436	А		0	0		7,20			приемливо
Дулап кула	Опанец	Кметство	20-05-2019	437	А		0	0		7,38			приемливо
Дулап кула	Богдан	Кметство	20-05-2019	438	А		0	0		7,60			приемливо
Каварна	Каварна	ВиК	21-05-2019	440	А		0	0		7,30			приемливо
Каварна	Каварна	Детска ясл	21-05-2019	441	А		0	0		7,32			приемливо
Болата	Българево	В. Василе	21-05-2019	442	А		0	0		7,12			приемливо
Болата	кк. Русалка	Р-т при ру	21-05-2019	445	А		0	0		7,20			приемливо
Горун	Раковски	П. Марков	21-05-2019	446	А		0	0		7,14			приемливо

Електропроводимост	Желязо	Манган	Мирис	Мътност	Нитрати	Нитрити на крана при крайния консумато	Нитрити на изход пречиствателна станция	Остатъчен хлор	Цвят	Брой колонии(микробно число при 22°C)	Ентерококи	Антимон	Арсен
569			приемливо	приемливо	<0,5			<0,05	приемливо	приемливо			
769			приемливо	приемливо	1,3			<0,05	приемливо	приемливо			
759			приемливо	приемливо	0,5			<0,05	приемливо	приемливо			
765			приемливо	приемливо	47,0			<0,05	приемливо	приемливо			
764			приемливо	приемливо	0,6			<0,05	приемливо	приемливо			
700			приемливо	приемливо	32,4			<0,05	приемливо	приемливо			
661			приемливо	приемливо	0,8			<0,05	приемливо	приемливо			
697			приемливо	приемливо	3,6			<0,05	приемливо	приемливо			
740			приемливо	приемливо	21,0			<0,05	приемливо	приемливо			
801			приемливо	приемливо	1,2			<0,05	приемливо	приемливо			
704			приемливо	приемливо	<0,5			<0,05	приемливо	приемливо			
710			приемливо	приемливо	0,6			<0,05	приемливо	приемливо			
630			приемливо	приемливо	<0,5			<0,05	приемливо	приемливо			
513			приемливо	приемливо	3,5			<0,05	приемливо	приемливо			
											0		<1
											0		<1
											0		<1
.612			приемливо	приемливо	5,0			<0,05	приемливо	приемливо			
670			приемливо	приемливо	0,5			<0,05	приемливо	приемливо			
670			приемливо	приемливо	34,0			<0,05	приемливо	приемливо			
695			приемливо	приемливо	42,7			<0,05	приемливо	приемливо			
666			приемливо	приемливо	34,5			<0,05	приемливо	приемливо			
679			приемливо	приемливо	37,6			<0,05	приемливо	приемливо			
685			приемливо	приемливо	40,1			<0,05	приемливо	приемливо			
738			приемливо	приемливо	49,8			<0,05	приемливо	приемливо			
740			приемливо	приемливо	48,3			<0,05	приемливо	приемливо			
735			приемливо	приемливо	73,2			0,17	приемливо	приемливо			

Бензен	Бензо(а)пирен	Бор	Бромати	1,2-Дихлоретан	Живак	Кадмий	Калций	Магнезий	Мед	Натрий	Никел	Обща твърдост	Общ органичен въглерод
		0,3				<2			0,07	10	<7		
		<0,2				<2			0,04	11	<7		
		<0,2				<2			<0,04	15	<7		

Окисляемост	Олово	Полициклични ароматни въглеводороди	Селен	Сулфати	Тетрахлоретен и Трихлоретен	Трихалометани(общо)	Флуориди	Фосфати	Хлориди	Хром	Цианиди	Цинк
1,76												
1,45	<5			3			0,17	0,85	16,5	20	<1	0,56
1,37	<5			5			0,24	0,73	18	10	<1	0,08
1,28	<5			5			0,32	0,53	25,5	20	<1	0,05