Зона	Населено място	Пункт	Дата на пробовземане	Протокол от изпитване №	Тип мониторинг	Бележки	Ешерихия коли	Колиформи	Колстридиум перфрингенс	Активна реакция
П.Савово	Бонево	Ю.Демир	16-09-2019	741	А		0	0		7,02
Кладенци	Нова Камена	И.Минкова	16-09-2019	742	А		0	0		6,98
П.Савово	Проф.Златарски	ул.1, №5	16-09-2019	743	А		0	0		7,10
Тервел	Тервел	С.Димитров	16-09-2019	744	о.хл.	повт.				
Добрич	Добрич	ЦДГ №20	18-09-2019	776	А		0	0		7,40
Добрич	Добрич	Социални грижи	18-09-2019	777	А		0	0		7,56
Добрич	Добрич	ФСГ "Васил Левски"	18-09-2019	778	А		0	0		7,38
Добрич	Добрич	ДЯ №4	18-09-2019	779	А		0	0		7,42
Добрич	Добрич	ВиК ИЛ	18-09-2019	780	А		0	0		7,48
Дъбовик	Дъбовик	С.Георгиев	25-09-2019	799	Б					
Дъбовик	Пленимир	ул.1, №6	25-09-2019	800	А		0	0		7,24
Пастир	Ген.Тошево	ВиК	25-09-2019	801	Б					
Пастир	Люляково	Т.Адел	25-09-2019	802	А		0	0		7,70
Тервел ЖФК	Божан	А.Карадаи	30-09-2019	815	Б					
Тервел ЖФК	Поп Груево	Е.Асу	30-09-2019	816	А		0	0		7,54
Безмер	Безмер	С.Недков	30-09-2019	817	Б					
Тервел	Тервел	С.Димитров	30-09-2019	818	А		0	0		7,30
Тервел	Тервел	ЦДГ "1 юни"	30-09-2019	819	Б					

Алуминий	Амониев йон	Вкус	Електропроводимост	Желязо	Манган	Мирис	Мътност	Нитрати	Нитрити на крана при крайния консумато	Нитрити на изход пречиствателна станция	Остатъчен хлор	Цвят	Брой колонии(микробно число при 22°C)
		приемливо	660			приемливо	приемливо	9,9			<0,05	приемливо	приемливо
		приемливо	594			приемливо	приемливо	2,7			<0,05	приемливо	приемливо
		приемливо	669			приемливо	приемливо	9,5			<0,05	приемливо	приемливо
											<0,05		
		приемливо	740			приемливо	приемливо	44,8			<0,05	приемливо	приемливо
		приемливо	751			приемливо	приемливо	45,4			<0,05	приемливо	приемливо
		приемливо	745			приемливо	приемливо	12,3			<0,05	приемливо	приемливо
		приемливо	752			приемливо	приемливо	45,2			<0,05	приемливо	приемливо
		приемливо	701			приемливо	приемливо	3,3			<0,05	приемливо	приемливо
<10	<0,05			20	<10				<0,01				
		приемливо	450			приемливо	приемливо	0,5			<0,05	приемливо	приемливо
<10	<0,05			50	<10				<0,01				
		приемливо	567			приемливо	приемливо	1,1			<0,05	приемливо	приемливо
<10	<0,05			<10	<10				<0,01				
		приемливо	669			приемливо	приемливо	11,3			0,08	приемливо	приемливо
<10	<0,05			<10	<10				<0,01				
		приемливо	667			приемливо	приемливо	8,8			0,30	приемливо	приемливо
<10	<0,05			<10	<10				<0,01				

Ентерококи	Антимон	Арсен	Бензен	Бензо(а)пирен	Бор	Бромати	1,2-Дихлоретан	Живак	Кадмий	Калций	Магнезий	Мед	Натрий
)													
)													
)													
)													
)													
)													
)													
)													
0		<1			0,19				<2			<0,04	17
)													
0		<1			0,44				<2			<0,04	17
)													
0		<1			0,30				<2			<0,04	6
)													
0		<1			0,40				<2			<0,04	14
)													
0		<1			0,30				<2			<0,04	7

Никел	Обща твърдост	Общ органичен въглерод	Окисляемост	Олово	Полициклични ароматни въглеводороди	Селен	Сулфати	Тетрахлоретен и Трихлоретен	Трихалометани(общо)	Флуориди	Фосфати	Хлориди	Хром
<7			1,08	<5			25			0,10	0,19	28,0	10
<7			0,91	<5			39			0,13	0,14	29,0	20
<7			0,56	<5			25			0,24	0,18	9,5	10
<7			0,68	<5			23			0,22	0,14	24,0	10
<7			0,56	<5			26			0,23	0,15	12,0	10

Цианиди	Цинк	Тритий	Радий	Естествен уран	Обща индикатив на доза	Обща бета активност	Обща алфа активност	Радон
<1	0,06							
<1	0,08							
<1	0,06							
<1	0,08							
<1	0,63							