Зона	Населено място	Пункт	Дата на пробовземане	Протокол от изпитване №	Тип м-г	Бележки	Ешерихия коли
Кладенци	Главанци	ул.1, №2	16-03-2020	220	контр.	предп.	0
Кладенци	Градница	,л.1, №1	16-03-2020	221	контр.	предп.	0
Узово	Зограф	Ф.Яшарова	23-03-2020	222	А		0
Узово	Градини	В.Тончев	23-03-2020	223	А		0
Узово	Сноп	ул.1, №10	23-03-2020	224	А		0
Узово	Житен	ул.1, №16	23-03-2020	225	А		0
Добромирци	Красен	Й.Панов	23-03-2020	226	А		0
Добромирци	Росен	С.Кирчева	23-03-2020	227	А		0
Росица	Росица	С.Андреева	23-03-2020	228	А		0
Росица	Лозница	С.Тодорова	23-03-2020	229	А		0
Кардам	Снягово	С.Муса	24-03-2020	231	А		0
Кардам	Йовково	А.Ахмедов	24-03-2020	232	А		0
Кардам	Кардам	М.Пенчев	24-03-2020	233	А		0
Черноооково	Черноооково	П.Стефанов	24-03-2020	234	А		0
Черноооково	Рогозина	ул.1,№6	24-03-2020	235	А		0
Бежаново	Вичево	М.Василев	24-03-2020	236	А		0
Бежаново	Ал.Стамболи	Кметство	24-03-2020	237	А		0
Бежаново	Бежаново	Кметство	24-03-2020	238	А		0
Белгун+1170:1	Белгун	ул.1, №15	25-03-2020	239	предп.	колиф.	
Росеново	Росеново	Д.Михалев	25-03-2020	240	Б		
Росеново	Божурово	Ф.Сали	25-03-2020	241	А		0
Лозенец	Северци	Н.Илиев	25-03-2020	242	Б		
Оброчище 2	Овчарово	В.Василев	25-03-2020	243	Б		
П.Савово	Бонево	ул.1,№6	26-03-2020	244	А		0
П.Савово	П.Савово	Б.Осман	26-03-2020	245	А		0
П.Савово	Войниково	А.Желязков	26-03-2020	246	А		0
Кладенци	Главанци	ул.1,№24	26-03-2020	247	А		0
Кладенци	Кладенци	П.Стоянов	26-03-2020	248	А		0
Кладенци	Градница	Н.Муса	26-03-2020	249	А		0
Кладенци	Н.Камена	Н.Неделчев	26-03-2020	250	А		0
П.Савово	П.Златарски	М.Джевджет	26-03-2020	251	А		0
Безмер	Безмер	М.Рамадан	27-03-2020	252	нитр.	предп.	
Безмер	Гуслар	М.Сали	27-03-2020	253	нитр.	предп.	
Безмер	М.Извор	Г.Димитрова	27-03-2020	254	нитр.	предп.	
Безмер	Сърнец	Ж.Кралева	27-03-2020	255	нитр.	предп.	
Черна	Черна	Й.Господинов	27-03-2020	256	повт.	мътн.	
Оброчище 2	Паскалево	ул.1, №26	27-03-2020	257	Б		
Каварна	Каварна	ВиК	30-03-2020	259	А		0
Каварна	Каварна	И.Господинов	30-03-2020	260	А		0
Болата	Българево	ул.12,№2	30-03-2020	261	А		0
Болата	Св. Никола	П.Башкиямов	30-03-2020	262	А		0
Горун	Камен бряг	Кметство	30-03-2020	263	А		0
Горун	Тюленово	ул.1,№24	30-03-2020	264	А		0
Горун	Горун	ул.1,№6	30-03-2020	265	А		0
Горун	П.Чунчево	ул.2,№18	30-03-2020	266	А		0
Горун	Камен бряг	ул.1,№5	31-03-2020	267	повт.	мътн.	

Колиформи	Колстридиум перфрингенс	pH	Al	NH4	Вкус	СЕП	Fe	Mn
0								
0								
0		7,24			Приемливо	675		
0		7,38			Приемливо	681		
0		7,32			Приемливо	685		
0		7,50			Приемливо	682		
0		7,72			Приемливо	690		
0		7,69			Приемливо	701		
0		7,28			Приемливо	741		
0		7,33			Приемливо	754		
0		7,40			Приемливо	652		
0		7,00			Приемливо	883		
0		7,05			Приемливо	853		
0		7,24			Приемливо	679		
0		7,38			Приемливо	671		
0		7,60			Приемливо	723		
0		7,58			Приемливо	700		
0		7,36			Приемливо	718		
0								
			<10	<0,05			<10	<10
0		7,28			Приемливо	622		
			<10	<0,05			<10	<10
			<10	<0,05			<10	<10
0		6,83			Приемливо	662		
0		6,86			Приемливо	665		
0		7,21			Приемливо	668		
0		7,00			Приемливо	601		
0		6,87			Приемливо	604		
0		7,04			Приемливо	609		
0		7,20			Приемливо	599		
0		7,10			Приемливо	667		
			<10	<0,05			20	<10
0		7,18			Приемливо	697		
0		7,16			Приемливо	788		
0		7,46			Приемливо	739		
0		7,24			Приемливо	739		
0		7,34			Приемливо	736		
0		7,33			Приемливо	734		
0		7,27			Приемливо	731		
0		7,22			Приемливо	733		

Мирис	Мътност	NO3	NO2	Нитрити на изход пречиствателна	o.Cl	Цвят	Брой колонии(микробно число при 22°C)	Ентерококи
Приемливо	0,04	19,1			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,19	18,9			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,02	19,2			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,02	18,7			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,02	18,1			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	1,80	14,5			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,08	25,5			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,03	29,2			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,16	11,7			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,12	**59,8**			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,21	**57,6**			0,07	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,11	4,2			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	**4,16**	3,2			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,26	29,5			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,42	29,1			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	**2,92**	30,6			<0,05	Приемливо	Приемливо	
			<0,01					0
Приемливо	0,50	12,4			<0,05	Приемливо	Приемливо	
			0,01					0
			0,01					0
Приемливо	0,50	10,0			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,02	10,2			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,02	9,9			0,13	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,02	2,8			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,02	2,6			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,12	2,6			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,02	2,8			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,02	8,7			<0,05	Приемливо	Приемливо	
		63,8						
		66,2						
		66,4						
		66,0						
	0,02							
			<0,01					0
Приемливо	0,89	41,5			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,02	**81,2**			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,05	**50,2**			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,04	49,2			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	**10,6**	**77,6**			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,02	**78,0**			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,02	**78,0**			<0,05	Приемливо	Приемливо	
Приемливо	0,02	**76,8**			<0,05	Приемливо	Приемливо	
	0,25							

Антимон	Арсен	Бензен	Бензо(а)пирен	Бор	Бромати	1,2-Дихлоретан	Живак	Кадмий
	<1			0,24				<2
	<1			0,35				<2
	<1			<0,20				<2
	<1			0,44				<2

Калций	Магнезий	Мед	Натрий	Никел	Обща твърдост	Общ органичен въглерод	Окисляемост	Олово
		0,11	25	<7			0,84	<5
		<0,04	37	<7			0,76	<5
		0,14	16	<7			0,53	<5
		0,08	15	<7			0,53	<5

Полициклични ароматни въглевод	Селен	Сулфати	Тетрахлоретен и Трихлоретен	Трихалометани(общо)	F	PO4	CL	Cr
		44			0,16	0,15	38,5	10
		31			0,12	0,24	57,5	10
		2			0,36	0,38	24,5	10
		2			0,26	0,21	23,5	10

CN	Zn	Тритий	Радий	Естествен уран	Обща индикативна доза	Обща бета активност	Обща алфа активност	Радон
<1	0,08							
<1	0,08							
<1	0,11							
<1	0,07							