

Зона	Населено място	Пункт	Дата на пробозема	Протокол от изпитване №	Тип м-г	Бележки	Ешерихия коли	Колиформи	Колстридиум перфрингенс	pH	A1
08.Зона Крапец	Шабла, Езерец	ул.1, №6	01-02-2021	83	Б		0	0		<10	
08.Зона Крапец	Шабла, Крапец	ул.1, №4	01-02-2021	84	А		0	0		7,52	
08.Зона Смин	Шабла, Вакино	Р.Недев	01-02-2021	85	А		0	0		7,54	
08.Зона Дуранкулак	Шабла, Дуранкулак	З.Шопова	01-02-2021	86	Б		0	0		<10	
08.Зона Дуранкулак	Шабла, Граничар	ул.1, № 10	01-02-2021	87	А		0	0			
08.Зона Смин	Шабла, Захари Стояново	ул.1, № 6	01-02-2021	88	Б		0	0		7,32 <10	
08.Зона Пастир	Генерал Тошево, Писарово	И.Георгиев	02-02-2021	89	А		0	0		7,54	
08.Зона Пастир	Генерал Тошево, Люляково	Я.Янакиев	02-02-2021	90	А		0	0		7,67	
08.Зона Дъбовик	Генерал Тошево, Къпиново	Ю.Ахмед	02-02-2021	91	А		0	0		7,77	
08.Зона Пастир	Генерал Тошево, Г.Тошево	Вик	02-02-2021	92	А		0	0		7,40	
08.Зона Дъбовик	Генерал Тошево, Равнец	ул.1, № 4	02-02-2021	93	А		0	0		7,52	
08.Зона Дъбовик	Генерал Тошево, Дъбовик	М.Петрва	02-02-2021	94	А		0	0		7,62	
08.Зона Каварна	Каварна, Каварна	Вик	08-02-2021	109	А		0	0		7,33	
08.Зона Одринци	Добричка, Долина	М.Азис	09-02-2021	113	А		0	0		7,07	
08.Зона Одринци	Добричка, Одринци	М.Велева	09-02-2021	114	А		0	0		7,08	
08.Зона Ведрина	Добричка, Ведрина	ул.1, №6	09-02-2021	115	А		0	0		7,22	
08.Зона Ведрина	Добричка, Ново Ботево	Л.Атанасов	09-02-2021	116	А		0	0		7,53	
08.Зона Дулапулак	Добричка, Богдан	ул.1, №4	09-02-2021	117	А		0	0		7,57	
08.Зона Дулапулак	Добричка, Опанец	ул.1, №16	09-02-2021	118	А		0	0		7,46	
08.Зона Дулапулак	Добричка, Драганово	Т.Христова	09-02-2021	119	А		0	0		7,36	
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ЦДГ №11	15-02-2021	128	А		0	0		7,28	
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ФСГ "В.Левски"	15-02-2021	129	А		0	0		7,16	
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ЦДГ №24	15-02-2021	130	А		0	0		7,28	
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ДЯ №5	15-02-2021	131	А		0	0		7,24	
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	Соц.грижи	15-02-2021	132	А		0	0		7,22	

НН4	Вкус	СЕП	Fe	Mn	Мирис	Мътност	NO3	NO2	Нитрити на изход пречиствателна станция	oCl	Цвят	Брой колонии(микробно число при 22°C)	Ентерококи	Антимон
0,05			100 <10					0,60				приемливо	0	
	приемливо	1219			приемливо	приемливо	26,1				приемливо	приемливо		
	приемливо	907			приемливо	приемливо	14,9				приемливо	приемливо		
<0,05			10 <10					0,03				приемливо	0	
<0,05		1097			приемливо	приемливо	30,3				приемливо	приемливо	0	
			40 <10				<0,01					приемливо		
	приемливо	628			приемливо	приемливо	1,8			<0,05		приемливо		
	приемливо	632			приемливо	неприемливо	1,2			<0,05		приемливо		
	приемливо	505			приемливо	приемливо	1,6			<0,05		приемливо		
	приемливо	633			приемливо	приемливо	2,1			<0,05		приемливо		
	приемливо	496			приемливо	неприемливо	1,9			<0,05		приемливо		
	приемливо	502			приемливо	приемливо	1,9			<0,05		приемливо		
	приемливо	773			приемливо	приемливо	49,8			<0,05	приемливо	приемливо		
	приемливо	794			приемливо	приемливо	27,1			<0,05	приемливо	приемливо		
	приемливо	797			приемливо	приемливо	26,4			<0,05	приемливо	приемливо		
	приемливо	748			приемливо	приемливо	1,2			<0,05	приемливо	приемливо		
	приемливо	731			приемливо	приемливо	<0,5			<0,05	приемливо	приемливо		
	приемливо	798			приемливо	приемливо	45,0			<0,05	приемливо	приемливо		
	приемливо	802			приемливо	приемливо	42,4			<0,05	приемливо	приемливо		
	приемливо	804			приемливо	приемливо	39,9			<0,05	приемливо	приемливо		
	приемливо	832			приемливо	приемливо	14,8			<0,05	приемливо	приемливо		
	приемливо	832			приемливо	неприемливо	16,9			<0,05	приемливо	приемливо		
	приемливо	836			приемливо	приемливо	10,9			<0,05	приемливо	приемливо		
	приемливо	835			приемливо	приемливо	12,7			<0,05	приемливо	приемливо		
	приемливо	838			приемливо	приемливо	13,3			<0,05	приемливо	приемливо		

