Зона	Населено място	Пункт	Дата на пробовземане	Протокол от изпитване №	Тип м-г	Бележки	Ешерихия коли	Колиформи	Колстридиум перфрингенс
08.Зона П.Савово	Тервел, Полковник Савово	З.Реджебова	05-04-2021	252	Б				
08.Зона Кладенци	Тервел, Кладенци	М.Карамфилов	05-04-2021	253	Б				
08.Зона Кладенци	Тервел, Главанци	ул.1,№24	05-04-2021	254	А		22	70	
08.Зона Кладенци	Тервел, Градница	Н.Муса	05-04-2021	255	А		71	97	
08.Зона Кладенци	Тервел, Нова Камена	Н.Неделчев	05-04-2021	256	А		10	16	
08.Зона П.Савово	Тервел, Честименско	ул.1,№6	05-04-2021	257	А		0	0	
08.Зона Крушари	Крушари, Полковник Дяково	А.Салиева	06-04-2021	266	А		0	0	
08.Зона Добромирци	Крушари, Добрин	П.Петров	06-04-2021	267	А		0	0	
08.Зона Абрит	Крушари, Абрит	ул.1, №6	06-04-2021	268	А		0	19	
08.Зона Абрит	Крушари, Коритен	Ж.Сали	06-04-2021	269	А		0	24	
08.Зона Абрит	Крушари, Северняк	ул.3, №4	06-04-2021	270	А		0	0	
08.Зона Абрит	Крушари, Поручик Кърджиево	Кметство	06-04-2021	271	Б				
08.Зона Крушари	Крушари, Капитан Димитрово	Ш.Реза	06-04-2021	272	А		0	0	
08.Зона Добрич-Запад	Добрич-град, Добрич	ВИК ИЛ	06-04-2021	273	желязо	повт. 201			
08.Зона Оброчище 2	Добричка, Овчарово	Д.Панчев	07-04-2021	275	Б				
08.Зона Оброчище 2	Добричка, Свобода	ул.1,№4	07-04-2021	276	Б				
08.Зона Росеново	Добричка, Божурово	Ф. Салиев	07-04-2021	277	Б				
08.Зона Лозенец	Крушари, Лозенец	ул.1,№27	07-04-2021	278	Б				
08.Зона Селце	Каварна, Божурец	ул.1, №18	09-04-2021	280	мътн.	повт. 65			
08.Зона Селце	Каварна, Селце	ул.1, №8	09-04-2021	281	мътн.	повт. 66			
08.Зона Оброчище 2	Добричка, Свобода	ул.1,№4	12-04-2021	289	желязо	повт. 276			
08.Зона Абрит	Крушари, Коритен	Ж.Сали	12-04-2021	290	МБ, мътн.	повт. 269		0	
08.Зона Абрит	Крушари, Поручик Кърджиево	Кметство	12-04-2021	292	желязо	повт. 271			
08.Зона Кладенци	Тервел, Главанци	ул.1,№8	12-04-2021	293	МБ,	повт. 254	0	0	
08.Зона Кладенци	Тервел, Градница	ул.1,№2	12-04-2021	294	МБ,	повт. 255	0	0	
08.Зона Кладенци	Тервел, Нова Камена	Н.Неделчев	12-04-2021	295	МБ,	повт. 256	0	0	
08.Зона Гешаново	Добричка, Гешаново	М.Георгиева	14-04-2021	297	Б				
08.Зона Жегларци	Тервел, Кочмар	Д.Стратиев	14-04-2021	298	МБ	контр.			
08.Зона Жегларци	Тервел, Жегларци	ул.1, №15	14-04-2021	299	Б				
08.Зона Орляк	Тервел, Орляк	ул.1, № 10	14-04-2021	300	Б				
08.Зона Зърнево	Тервел, Зърнево	А.Ахмед	14-04-2021	301	Б				

pH	Al	NH4	Вкус	СЕП	Fe	Mn	Мирис	Мътност	NO3	NO2	Нитрити на изход пречиствателна станция	o.Cl	Цвят	Брой колонии(микробно число при 22°C)
	<10	<0,05			<10	<10				<0,01				
	<10	<0,05			20	<10				<0,01				
6,98			приемливо	661			приемливо	приемливо	2,3			<0,05	приемливо	неприемливо
7,00			приемливо	669			приемливо	приемливо	2,4			<0,05	приемливо	неприемливо
7,13			приемливо	666			приемливо	приемливо	2,3			<0,05	приемливо	приемливо
7,05			приемливо	735			приемливо	приемливо	9,3			<0,05	приемливо	приемливо
7,44			приемливо	757			приемливо	приемливо	39,1			<0,05		
7,32			приемливо	785			приемливо	приемливо	17,1			0,06		
7,28			приемливо	942			приемливо	неприемливо	30,3			<0,05		
7,60			приемливо	927			приемливо	неприемливо	29,9			<0,05		
7,26			приемливо	895			приемливо	приемливо	55,6			<0,05		
	<10	0,36			240	<10				<0,01				
7,44			приемливо	769			приемливо	приемливо				<0,05		
					130				42,1					
	<10	<0,05			50	<10				<0,01				
	<10	<0,05			250	<10				<0,01				
	<10	<0,05			70	<10				<0,01				
	<10	<0,05			50	<10				0,02				
								приемливо						
								приемливо						
					40									
								приемливо						
					140									
														приемливо
														приемливо
	<10	<0,05			20	<10				<0,01				
	<10	<0,05			<10	<10				<0,01				
	<10	<0,05			40	<10				<0,01				
	<10	<0,05			<10	<10				<0,01				

Ентерококи	Антимон	Арсен	Бензен	Бензо(а)пирен	Бор	Бромати	1,2-Дихлоретан	Живак	Кадмий	Калций	Магнезий	Мед	Натрий
0		<1			0,40				<2			0,07	10
0		<1			0,30				<2			0,11	6
0		<1			0,2				<2			0,13	21
0		<1			0,2				<2			<0,04	15
0		<1			<0,2				<2			0,10	15
0		<1			<0,2				<2			0,05	17
0		<1			<0,2				<2			0,11	46
0		<1			0,28				<2			0,13	16
0													
0		<1			0,28				<2			0,10	10
0		<1			0,29				<2			0,09	11
0		<1			0,30				<2			0,06	13

Никел	Обща твърдост	Общ органичен въглерод	Окисляемост	Олово	Полициклични ароматни въглеводороди	Селен	Сулфати	Тетрахлоретен и Трихлоретен	Трихалометани(общо)	F	PO4	CL	Cr	CN	Zn
<7			0,98	<5			35			0,21	0,06	15,5	10	<1	0,78
<7			0,75	<5			13			0,15	0,03	9,0	10	<1	0,30
<7			0,98	<5			44			0,10	0,21	32,5	30	<1	0,09
<7			0,68	<5			3			0,26	0,18	24,0	10	<1	0,10
<7			0,68	<5			2			0,27	0,20	23,0	30	<1	0,09
<7			0,60	<5			13			0,21	0,09	26,5	40	<1	0,05
<7			0,83	<5			14			0,05	0,11	72,0	10	<1	0,10
<7			1,10	<5			29			0,18	0,12	25,0	10	<1	0,46
<7			1,19	<5			33			0,20	0,11	16,0	40	<1	0,07
<7			1,19	<5			34			0,20	0,08	17,5	10	<1	0,14
<7			1,19	<5			15			0,11	0,09	20,0	<10	<1	0,12