

Зона	Населено място	Пункт	Дата на пробовземане	Протокол от изпитване №	Тип м-г
08.Зона Крушари	Крушари, Земенци	Д.Стоянов	17-05-2021	377	А
08.Зона Крушари	Крушари, Крушари	З.Димитрова	17-05-2021	378	Б
08.Зона Телериг	Крушари, Телериг	А.Драгнева	17-05-2021	379	А
08.Зона Крушари	Крушари, Огняново	ул.1,№4	17-05-2021	380	А
08.Зона Крушари	Крушари, Габер	М.Ахмед	17-05-2021	381	А
08.Зона Телериг	Крушари, Ефрейтор Бакалово	ул.1,№6	17-05-2021	382	Б
08.Зона Смин	Шабла, Божаново	кметство	18-05-2021	385	А
08.Зона Смин	Шабла, Твърдица	ул.1,№4	18-05-2021	386	А
08.Зона Смин	Шабла, Смин	И.Дечков	18-05-2021	387	А
08.Зона Смин	Шабла, Черноморци	Б.Александрова	18-05-2021	388	А
08.Зона Смин	Шабла, Захари Стояново	В.Василев	18-05-2021	389	А
08.Зона Смин	Шабла, Стаевци	С.Василева	18-05-2021	390	А
08.Зона Дуранкулак	Шабла, Граничар	ул.1, №6	18-05-2021	391	А
08.Зона Дуранкулак	Шабла, Дуранкулак	В.Иванова	18-05-2021	392	А
08.Зона Балчик	Балчик, Балчик	СУ Антим 1	21-05-2021	401	А
08.Зона Балчик	Балчик, Балчик	ул.Вихрен,№2	21-05-2021	402	А
08.Зона Фиш-Фиш	Балчик, Балчик	маг. Хран. Стоки	21-05-2021	403	А
08.Зона Албена	Балчик, Албена	МВР	21-05-2021	404	А
08.Зона Кранево	Балчик, Кранево	ул.Вит, № 3	21-05-2021	405	А
08.Зона Рогачево	Балчик, Рогачево	И.Калчева	21-05-2021	406	А
08.Зона Оброчище	Балчик, Оброчище	С.Петрова	21-05-2021	407	А
08.Зона Църква	Балчик, Църква	ул.1,№18	21-05-2021	408	А
08.Зона Безмер	Тервел, Безмер	К.Георгиева	26-05-2021	409	нитр.
08.Зона Безмер	Тервел, Гуслар	ул.1, №4	26-05-2021	410	нитр.
08.Зона Безмер	Тервел, Мали Извор	И.Бочова	26-05-2021	411	нитр.
08.Зона Безмер	Тервел, Сърнец	ул.1,№8	26-05-2021	412	нитр.
08.Зона Каварна	Каварна, Каварна	ВиК	28-05-2021	414	мътн.
08.Зона Болата	Каварна, Българево	Н.Николова	28-05-2021	415	о.хлор
08.Зона Смин	Шабла, Черноморци	ул.1,№19	28-05-2021	416	о.хлор
08.Зона Смин	Шабла, Захари Стояново	ул.1,№4	28-05-2021	417	о.хлор
08.Зона Дуранкулак	Шабла, Дуранкулак	В.Иванова	28-05-2021	418	о.хлор
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ДЯ №4	31-05-2021	419	А
08.Зона Добрич- запад	Добрич-град, Добрич	ЦДГ №27	31-05-2021	420	А
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ЦДГ 11	31-05-2021	421	А
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ДЯ № 6	31-05-2021	422	А
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ДЯ №5	31-05-2021	423	А
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ДГ № 18	31-05-2021	424	А
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	Соц.грижи	31-05-2021	425	А

Бележки	Ешерихия коли	Колиформи	Колстридиу М перфринген с	pH	Al	NH4	Вкус	СЕР
	0	0		7,18			приемливо	762
					<10	<0,05		
	0	0		7,22			приемливо	907
	0	0		7,36			приемливо	764
	0	0		7,38			приемливо	766
					<10	<0,05		
	0	0		7,60			приемливо	893
	0	0		7,64			приемливо	906
	0	0		7,44			приемливо	920
	0	0		7,51			приемливо	923
	0	0		7,48			приемливо	926
	0	0		7,54			приемливо	916
	0	0		7,47			приемливо	1105
	0	0		7,38			приемливо	1108
	0	0		7,12			приемливо	682
	0	0		7,07			приемливо	683
	0	0		7,36			приемливо	668
	0	0		7,54			приемливо	757
	0	0		7,38			приемливо	680
	0	0		7,44			приемливо	587
	0	0		7,20			приемливо	729
	0	0		7,18			приемливо	749
предп.								
предп.								
предп.								
предп.								
повт. 354								
повт. 352								
повт. 388								
повт. 389								
повт. 392								
	0	0		7,16			приемливо	848
	0	0		7,31			приемливо	821
	0	0		7,45			приемливо	849
	0	0		7,28			приемливо	851
	0	0		7,36			приемливо	850
	0	0		7,38			приемливо	851
	0	0		7,64			приемливо	847

Fe	Mn	Мирис	Мътност	NO3	NO2	Нитрити на изход пречиствателна станция	o.Cl	Цвят
		приемливо	приемливо	40,3			<0,05	приемливо
50	<10				<0,01			
		приемливо	приемливо	51,2			<0,05	приемливо
		приемливо	приемливо	41,0			<0,05	приемливо
		приемливо	приемливо	40,0			<0,05	приемливо
10	<10				<0,01			
		приемливо	приемливо	15,7			<0,05	приемливо
		приемливо	приемливо	15,6			<0,05	приемливо
		приемливо	приемливо	14,1			0,07	приемливо
		приемливо	приемливо	14,6			0,48	приемливо
		приемливо	приемливо	14,2			0,43	приемливо
		приемливо	приемливо	14,1			0,21	приемливо
		приемливо	приемливо	30,0			0,22	приемливо
		приемливо	приемливо	30,3			0,94	приемливо
		приемливо	приемливо	17,0			0,16	приемливо
		приемливо	приемливо	24,5			0,48	приемливо
		неприемливо	приемливо	22,4			<0,05	приемливо
		приемливо	приемливо	14,7			<0,05	приемливо
		неприемливо	приемливо	1,1			1,04	приемливо
		приемливо	приемливо	26,9			<0,05	приемливо
		приемливо	приемливо	24,4			<0,05	приемливо
		приемливо	приемливо	22,8			<0,05	приемливо
				60,6				
				60,5				
				60,4				
				61,0				
			приемливо					
							<0,05	
							<0,05	
							<0,05	
							<0,05	
		приемливо	приемливо	50,8			0,10	приемливо
		приемливо	приемливо	40,8			0,36	приемливо
		приемливо	приемливо	51,6			0,10	приемливо
		приемливо	приемливо	51,2			0,10	приемливо
		приемливо	приемливо	51,2			0,08	приемливо
		приемливо	приемливо	51,1			0,05	приемливо
		приемливо	приемливо	51,5			<0,05	приемливо

