Зона	Населено място	Пункт	Дата на пробовземане	Протокол от изпитване №	Тип м-г	Бележки	Ешерихия коли	Колиформи	Колстридиум перфрингенс
08.Зона Балчик	Балчик, Балчик	СУ Христо Ботев	19-09-2022	747	А		0	0	
08.Зона Балчик	Балчик, Балчик	ул.Асен Златаров	19-09-2022	748	А		0	0	
08.Зона Албена	Балчик, Албена	ВиК	19-09-2022	749	А		0	0	
08.Зона Кранево	Балчик, Кранево	ДГ	19-09-2022	750	А	ЗП-01-345	0	0	
08.Зона Кранево	Балчик, Кранево	хотел Палма бийч	19-09-2022	751	А	ЗП-01-345	0	0	
08.Зона Добрич-Запад	Добрич-град, Добрич	ПС Алмалии	19-09-2022	752	предп.	РД-1463/2018	0	0	0
08.Зона Оброчище 2	Добричка, Победа	ул.2, №50	20-09-2022	755	А		0	0	
08.Зона Оброчище 2	Добричка, П. Минково	Кметство	20-09-2022	756	А		0	0	
08.Зона Оброчище 2	Добричка, Котленци	Я.Малева	20-09-2022	757	А		0	0	
08.Зона Оброчище 2	Добричка, П. Свещарово	ул.7, №4	20-09-2022	758	А		0	0	
08.Зона Оброчище 2	Добричка, Поп Григорово	Кметство	20-09-2022	759	А		0	0	
08.Зона Оброчище 2	Добричка, Приморци	Кметство	20-09-2022	760	А		0	0	
08.Зона Стефаново	Добричка, Стефаново	ул.1, №20	21-09-2022	761	Б				
08.Зона Батово	Добричка, Батово	ул.1, №6	21-09-2022	762	Б				
08.Зона Прилеп	Добричка, Прилеп	Д.Михов	21-09-2022	763	Б				
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ДЯ №4	26-09-2022	770	А		0	0	
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ФСГ "В.Левски"	26-09-2022	771	А		0	0	
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ДЯ №5	26-09-2022	772	А		0	0	
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	Соц.грижи	26-09-2022	773	А		0	0	
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ЦДГ 20	26-09-2022	774	А		0	0	
08.Зона Оброчище 1	Балчик, Храброво	Кметство	27-09-2022	776	А		0	0	
08.Зона Оброчище 1	Балчик, Ляхово	ул.1,№25	27-09-2022	777	А		0	0	
08.Зона Бобовец	Балчик, Бобовец	Е.Февзиев	27-09-2022	778	А		0	0	
08.Зона Бобовец	Балчик, Стражица	ул.1,№6	27-09-2022	779	А		0	0	
08.Зона Безмер	Тервел, Безмер	ул.1,№6	28-09-2022	781	нитр.	РД 3691/2018г			
08.Зона Безмер	Тервел, Гуслар	ул.1,№2	28-09-2022	782	нитр.	РД 3691/2018г			
08.Зона Безмер	Тервел, Мали Извор	И.Босова	28-09-2022	783	нитр.	РД 3691/2018г			
08.Зона Безмер	Тервел, Сърнец	ул.1,№16	28-09-2022	784	нитр.	РД 3691/2018г			
08.Зона Кранево	Балчик, Кранево	ул. Вит 3	30-09-2022	798	мътн.	повт. 750			

pH	Al	NH4	Вкус	СЕП	Fe	Mn	Мирис	Мътност	NO3	NO2	Нитрити на изход пречиствателна станция	o.Cl	Цвят
7,06			приемливо	701			приемливо	приемливо	26,7			0,41	приемливо
7,20			приемливо	683			приемливо	приемливо	23,3			0,13	приемливо
7,04			приемливо	684			приемливо	приемливо	<0,5			0,89	приемливо
7,22			приемливо	676			приемливо	неприемливо	1,1			<0,05	приемливо
7,23			приемливо	675			приемливо	приемливо	1,2			<0,05	приемливо
7,02		0,06	приемливо	903			приемливо		82,0	<0,01			приемливо
7,12			приемливо	829			приемливо	приемливо	62,8			0,07	приемливо
7,20			приемливо	837			приемливо	приемливо	63,1			<0,05	приемливо
7,40			приемливо	693			приемливо	приемливо	29,5			<0,05	приемливо
7,10			приемливо	699			приемливо	приемливо	28,8			<0,05	приемливо
7,14			приемливо	695			приемливо	приемливо	29,0			<0,05	приемливо
7,16			приемливо	694			приемливо	неприемливо	29,4			<0,05	приемливо
	<10	<0,05			10	<10				<0,01			
	<10	<0,05			10	<10				<0,01			
	<10	<0,05			10	<10				<0,01			
7,16			приемливо	822			приемливо	приемливо	44,1			<0,05	приемливо
7,21			приемливо	824			приемливо	приемливо	42,3			<0,05	приемливо
7,24			приемливо	819			приемливо	приемливо	43,0			<0,05	приемливо
7,51			приемливо	817			приемливо	приемливо	44,0			<0,05	приемливо
7,22			приемливо	819			приемливо	приемливо	43,7			0,07	приемливо
7,04			приемливо	692			приемливо	приемливо	29,4			<0,05	приемливо
7,04			приемливо	692			приемливо	приемливо	29,0			<0,05	приемливо
7,12			приемливо	679			приемливо	приемливо	0,5			<0,05	приемливо
7,12			приемливо	684			приемливо	приемливо	<0,5			<0,05	приемливо
										67,8			
										70,8			
										68,7			
										68,4			
								приемливо					

Брой колонии(микробно число при 22°C)	Ентерококи	Антимон	Арсен	Бензен	Бензо(а)пирен	Бор	Бромати	1,2-Дихлоретан	Живак	Кадмий	Калций	Магнезий	Мед	Натрий	Никел	Обща твърдост	Общ органичен въглерод	Окисляемост
приемливо																		
приемливо																		
приемливо																		
приемливо																		
приемливо																		
	0																	
приемливо																		
приемливо																		
приемливо																		
приемливо																		
приемливо																		
приемливо																		
	0		<1			0,60				<2			0,09	17	<7			1,06
	0		<1			0,41				<2			0,09	10	<7			0,81
	0		<1			<0,2				<2			0,07	8	<7			1,71
приемливо																		
приемливо																		
приемливо																		
приемливо																		
приемливо																		
приемливо																		
приемливо																		
приемливо																		
приемливо																		

Олово	Полициклични ароматни въглеводороди	Селен	Сулфати	Тетрахлоретен и Трихлоретен	Трихалометани(общо)	F	PO4	CL	Cr	CN	Zn
<5			7			0,44	0,23	27,0	20	<1	0,15
<5			4			0,32	0,12	15,5	10	<1	0,05
<5			3			0,16	0,11	13,5	10	<1	0,38