Зона	Населено място	Пункт	Дата на пробовземане	Протокол от изпитване №	Тип м-г
08.Зона Гешаново	Добричка, Карапелит	ул.1,№8	15-11-2022	936	А
08.Зона Гешаново	Добричка, Подслон	ул.1,№10	15-11-2022	937	А
08.Зона Жегларци	Тервел, Кочмар	ул.1,№66	15-11-2022	938	колиф.
08.Зона Тервел	Тервел, Тервел	ул.Хан Тервел 2	15-11-2022	939	А
08.Зона Орляк	Тервел, Орляк	ОУ "В.Левски"	15-11-2022	940	А
08.Зона Орляк	Тервел, Орляк	ул.1,№57	15-11-2022	941	А
08.Зона Зърнево	Тервел, Зърнево	ул.1,№36	15-11-2022	942	А
08.Зона Абрит	Крушари, Абрит	ул.1, №4	16-11-2022	947	Б+колиф.
08.Зона Абрит	Крушари, Северняк	ул.1,№3	16-11-2022	948	колиф.
08.Зона Дулапкулак	Добричка, Дончево	ул.1,№25	18-11-2022	956	нитр.
08.Зона Стефаново	Добрич-град, Добрич	ОУ"Хан Аспарух"	18-11-2022	957	мътн.
08.Зона Оброчище 2	Добричка, Приморци	ул.1, №4	18-11-2022	958	мътн.
08.Зона Долина	Добричка, Козлудуйци	ул.1, №15	18-11-2022	959	МБ
08.Зона Долина	Добричка, Козлудуйци	ул.1, №15	18-11-2022	960	МБ
08.Зона Оброчище	Балчик, Оброчище	С.Петрова	21-11-2022	962	А
08.Зона Оброчище	Балчик, Оброчище	СУ"Хр.Смирненски"	21-11-2022	963	А
08.Зона Рогачево	Балчик, Рогачево	Е.Калчева	21-11-2022	964	А
08.Зона Кранево	Балчик, Кранево	ул.Вит, № 3	21-11-2022	965	А
08.Зона Албена	Балчик, Албена	ВиК	21-11-2022	966	А
08.Зона Фиш-Фиш	Балчик, Балчик	ул.1, №6	21-11-2022	967	А
08.Зона Кардам	Генерал Тошево, Йовково	ул.1, №2	22-11-2022	969	А
08.Зона Кардам	Генерал Тошево, Кардам	ул.1, №66	22-11-2022	970	А
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	МБАЛ	22-11-2022	971	А
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ПМГ	22-11-2022	972	А
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ФСГ "В.Левски"	22-11-2022	973	А
08.Зона Добрич	Добрич-град, Добрич	ДКЦ 2	22-11-2022	974	А
08.Зона П.Савово	Тервел, П.Савово	ул.2, №2	28-11-2022	986	А
08.Зона П.Савово	Тервел, Бонево	ул.1, №7	28-11-2022	987	А
08.Зона П.Савово	Тервел, Войниково	М. Желязков	28-11-2022	988	А
08.Зона Кладенци	Тервел, Кладенци	ул.1, №1	28-11-2022	989	А
08.Зона Кладенци	Тервел, Каблешково	ул.1, №27	28-11-2022	990	А
08.Зона П.Савово	Тервел, Професор Златарски	ул.1, №7	28-11-2022	991	А
08.Зона Долина	Добричка, Козлудуйци	ул.1, №18	28-11-2022	992	МБ
08.Зона Долина	Добричка, Козлудуйци	ул.8, №23	28-11-2022	993	МБ
08.Зона Крупен	Каварна, Крупен	ул.1,№1	29-11-2022	997	Б
08.Зона Било	Каварна, Било	К.Кралев	29-11-2022	998	Б
08.Зона Крапец	Шабла, Крапец	ул.1,№4	29-11-2022	999	Б
08.Зона Дуранкулак	Шабла, Дуранкулак	В.Георгиева	29-11-2022	1000	Б
08.Зона Смин	Шабла, Захари Стояново	ул.1,№6	29-11-2022	1001	Б
08.Зона Тервел	Тервел, Тервел	СУ "Й.Йовков"	30-11-2022	1003	Б
08.Зона Тервел ЖФК	Тервел, Божан	ул.1, №9	30-11-2022	1004	Б

Бележки	Ешерихия коли	Колиформи	Колстридиум перфрингенс	pH	Al	NH4	Вкус	СЕП	Fe
	0	0		7,48			приемливо	715	
ЗП-00-13	0	0		7,62			приемливо	714	
ЗП-00-13		0							
	0	0		7,36			приемливо	734	
	0	0		7,38			приемливо	768	
	0	0		7,34			приемливо	769	
	0	0		6,92			приемливо	738	
ЗП-01-389		0							
ЗП-01-389		0							
повт. 905									
повт. 934									
повт. 760									
ЗП-01-395	0	36							
ЗП-01-395	0	21							
	0	0		6,94			приемливо	707	
	0	0		7,08			приемливо	669	
	0	0		7,22			приемливо	605	
	0	0		7,26			приемливо	667	
	0	0		7,08			приемливо	680	
	0	0		7,20			приемливо	686	
ЗП-01-397	0	0		7,24			приемливо	683	
ЗП-01-397	0	0		7,16			приемливо	863	
	0	0		7,14			приемливо	830	
	0	0		7,33			приемливо	818	
	0	0		7,22			приемливо	818	
	0	0		7,14			приемливо	826	
	0	0		7,06			приемливо	737	
	0	0		7,21			приемливо	742	
	0	0		7,48			приемливо	744	
	0	0		6,94			приемливо	669	
	0	0		7,03			приемливо	739	
	0	0		7,30			приемливо	766	
ЗП-01-395	0	0							
ЗП-01-395	0	0							
					<10	0,06			<10
					<10	0,05			80
					<10	<0,05			50
					<10	<0,05			30
					<10	<0,05			20
					<10	<0,05			30
					<10	<0,05			30

Mn	Мирис	Мътност	NO3	NO2	Нитрити на изход пречиствателна станция	o.Cl	Цвят	Брой колонии(микробно число при 22°C)	Ентерококи
	приемливо	приемливо	16,4			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	16,2			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	9,3			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	19,0			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	18,7			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	14,5			<0,05	приемливо	приемливо	
									0
			47,7						
		приемливо							
		приемливо							
	приемливо	приемливо	22,0			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	18,2			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	27,5			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	2,1			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	<0,5			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	29,3			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	0,9			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	33,6			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	43,7			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	44,0			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	42,7			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	44,0			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	10,4			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	9,7			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	10,0			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	2,5			<0,05	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	9,5			0,43	приемливо	приемливо	
	приемливо	приемливо	9,2			0,23	приемливо	приемливо	
<10				<0,01					0
<10				<0,01					19
<10				<0,01					0
<10				<0,01					0
<10				<0,01					0
<10				<0,01					0
<10				<0,01					0

Антимон	Арсен	Бензен	Бензо(а)пирен	Бор	Бромати	1,2-Дихлоретан	Живак	Кадмий	Калций	Магнезий

Мед	Натрий	Никел	Обща твърдост	Общ органичен въглерод	Окисляемост	Олово	Полициклични ароматни въглеводороди	Селен	Сулфати	Тетрахлоретен и Трихлоретен
0,07	18	<7			1,76	<5			5	
0,05	54	<7			1,09	<5			24	
0,10	110	<7			1,93	<5			36	
0,25	63	<7			1,51	<5			28	
0,12	35	<7			2,1	<5			29	
0,06	9	<7			1,26	<5			31	
0,06	8	<7			1,76	<5			26	

Трихалометани(общо)	F	PO4	CL	Cr	CN	Zn