"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Гурково, село Сенокос**

Дата на последно пробовземане*: **12.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 92**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 1. Физикохимични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
pH	-	7,03	6.50-9.50
Електропроводимост	µS/cm	688	2000.0
Остатъчен хлор	mg/l	<0,05	0.40 ***
Нитрати	mg/l	9,4	50.00
Мътност	NTU	приемлива	Приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2,00)
Цвят	mg/l Pt	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (10)
Вкус	- (неприложимо)	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (без привкус)
Мирис	бал	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2)

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Гурково, село Сенокос**

Дата на последно пробовземане*: **12.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 92**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 2. Микробиологични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
Брой колиформни бактерии	КОЕ/100ml	0	0
Ешерихия коли	КОЕ/100ml	0	0
Микробно число 22^{0}C	КОЕ/ml	приемливо	Без значими колоебания спрямо обичайната за показателя за съответната вода

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

Ръководител изпитвателна лаборатория:

* Честотата на мониторинг съответства на нормативно определената.
** Съгласно Наредба №9/16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г. (с изм. и доп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.)
*** Определя се след осъществен 30-минутен контакт на дезинфектанта с водата

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Гурково, село Змеево**

Дата на последно пробовземане*: **12.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 93**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 1. Физикохимични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
pH	-	7,20	6.50-9.50
Електропроводимост	µS/cm	686	2000.0
Остатъчен хлор	mg/l	<0.05	0.40 ***
Нитрати	mg/l	8,0	50.00
Мътност	NTU	приемлива	Приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2,00)
Цвят	mg/l Pt	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (10)
Вкус	- (неприложимо)	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (без привкус)
Мирис	бал	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2)

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Гурково, село Змеево**

Дата на последно пробовземане*: **12.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 93**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 2. Микробиологични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
Брой колиформни бактерии	КОЕ/100ml	0	0
Ешерихия коли	КОЕ/100ml	0	0
Микробно число 22^{0}С	КОЕ/ml	приемливо	Без значими колоебания спрямо обичайната за показателя за съответната вода

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

Ръководител изпитвателна лаборатория:

* Честотата на мониторинг съответства на нормативно определената.
** Съгласно Наредба №9/16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г. (с изм. и доп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.)
*** Определя се след осъществен 30-минутен контакт на дезинфектанта с водата

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Гурково, село Кремена**

Дата на последно пробовземане*: **12.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 94**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 1. Физикохимични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
pH	-	7,38	6.50-9.50
Електропроводимост	µS/cm	686	2000.0
Остатъчен хлор	mg/l	<0,05	0.40 ***
Нитрати	mg/l	8,9	50.00
Мътност	NTU	приемлива	Приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2,00)
Цвят	mg/l Pt	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (10)
Вкус	- (неприложимо)	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (без привкус)
Мирис	бал	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2)

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Гурково, село Кремена**

Дата на последно пробовземане*: **12.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 94**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 2. Микробиологични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
Брой колиформни бактерии	КОЕ/100ml	0	0
Ешерихия коли	КОЕ/100ml	0	0
Микробно число 22^{0}C	КОЕ/ml	приемливо	Без значими колоебания спрямо обичайната за показателя за съответната вода

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

Ръководител изпитвателна лаборатория:

* Честотата на мониторинг съответства на нормативно определената.
** Съгласно Наредба №9/16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г. (с изм. и доп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.)
*** Определя се след осъществен 30-минутен контакт на дезинфектанта с водата

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **зона Гурково, село Гурково**

Дата на последно пробовземане*: **12.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 95**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 1. Физикохимични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
pH	-	7,52	6.50-9.50
Електропроводимост	µS/cm	783	2000.0
Остатъчен хлор	mg/l	<0.05	0.40 ***
Нитрати	mg/l	<0,5	50.00
Мътност	NTU	приемлива	Приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2,00)
Цвят	mg/l Pt	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (10)
Вкус	- (неприложимо)	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (без привкус)
Мирис	бал	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2)

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Гурково, село Гурково**

Дата на последно пробовземане*: **12.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 95**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 2. Микробиологични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
Брой колиформни бактерии	КОЕ/100ml	0	0
Ешерихия коли	КОЕ/100ml	0	0
Микробно число 22^{0}C	КОЕ/ml	приемливо	Без значими колоебания спрямо обичайната за показателя за съответната вода

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

Ръководител изпитвателна лаборатория:

* Честотата на мониторинг съответства на нормативно определената.
** Съгласно Наредба №9/16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г. (с изм. и доп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.)
*** Определя се след осъществен 30-минутен контакт на дезинфектанта с водата

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Гурково, село Дъбрава**

Дата на последно пробовземане*: **12.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 97**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 1. Физикохимични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
pH	-	7,28	6.50-9.50
Електропроводимост	µS/cm	754	2000.0
Остатъчен хлор	mg/l	<0.05	0.40 ***
Нитрати	mg/l	19,5	50.00
Мътност	NTU	приемлива	Приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2,00)
Цвят	mg/l Pt	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (10)
Вкус	- (неприложимо)	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (без привкус)
Мирис	бал	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2)

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Гурково, село Дъбрава**

Дата на последно пробовземане*: **12.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 97**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 2. Микробиологични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
Брой колиформни бактерии	КОЕ/100ml	0	0
Ешерихия коли	КОЕ/100ml	0	0
Микробно число 22^{0}C	КОЕ/ml	приемливо	Без значими колоебания спрямо обичайната за показателя за съответната вода

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

Ръководител изпитвателна лаборатория:

* Честотата на мониторинг съответства на нормативно определената.
** Съгласно Наредба №9/16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г. (с изм. и доп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.)
*** Определя се след осъществен 30-минутен контакт на дезинфектанта с водата

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Селце, село Топола**

Дата на последно пробовземане*: **13.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 99**

Вид мониторинг: **А**

Таблица 1. Физикохимични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
pH	-	7,00	6.50-9.50
Електропроводимост	µS/cm	1037	2000.0
Остатъчен хлор	mg/l	<0.05	0.40 ***
Нитрати	mg/l	48,2	50.00
Мътност	NTU	приемлива	Приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2,00)
Цвят	mg/l Pt	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (10)
Вкус	- (неприложимо)	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (без привкус)
Мирис	бал	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2)

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Селце, село Топола**

Дата на последно пробовземане*: **13.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 99**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 2. Микробиологични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
Брой колиформни бактерии	КОЕ/100ml	0	0
Ешерихия коли	КОЕ/100ml	0	0
Микробно число 22^{0}C	КОЕ/ml	приемливо	Без значими колоебания спрямо обичайната за показателя за съответната вода

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

Ръководител изпитвателна лаборатория:

* Честотата на мониторинг съответства на нормативно определената.
** Съгласно Наредба №9/16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г. (с изм. и доп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.)
*** Определя се след осъществен 30-минутен контакт на дезинфектанта с водата

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Селце, село Селце**

Дата на последно пробовземане*: **13.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 100**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 1. Физикохимични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
pH	-	7,25	6.50-9.50
Електропроводимост	µS/cm	1044	2000.0
Остатъчен хлор	mg/l	<0.05	0.40 ***
Нитрати	mg/l	35,2	50.00
Мътност	NTU	приемлива	Приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2,00)
Цвят	mg/l Pt	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (10)
Вкус	- (неприложимо)	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (без привкус)
Мирис	бал	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2)

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Селце, село Селце**

Дата на последно пробовземане*: **13.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 100**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 2. Микробиологични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
Брой колиформни бактерии	КОЕ/100ml	0	0
Ешерихия коли	КОЕ/100ml	0	0
Микробно число 22^{0}C	КОЕ/ml	приемливо	Без значими колоебания спрямо обичайната за показателя за съответната вода

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

Ръководител изпитвателна лаборатория:

* Честотата на мониторинг съответства на нормативно определената.
** Съгласно Наредба №9/16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г. (с изм. и доп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.)
*** Определя се след осъществен 30-минутен контакт на дезинфектанта с водата

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Шабла 1, село Видно**

Дата на последно пробовземане*: **13.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 101**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 1. Физикохимични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
pH	-	7,50	6.50-9.50
Електропроводимост	µS/cm	681	2000.0
Остатъчен хлор	mg/l	<0.05	0.40 ***
Нитрати	mg/l	<0,5	50.00
Мътност	NTU	приемлива	Приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2,00)
Цвят	mg/l Pt	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (10)
Вкус	- (неприложимо)	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (без привкус)
Мирис	бал	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2)

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Шабла 1, село Видно**

Дата на последно пробовземане*: **13.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 101**

Вид мониторинг: **А**

Таблица 2. Микробиологични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
Брой колиформни бактерии	КОЕ/100ml	17****	0
Ешерихия коли	КОЕ/100ml	0	0
Микробно число 22^{0}C	КОЕ/ml	приемливо	Без значими колоебания спрямо обичайната за показателя за съответната вода

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

Ръководител изпитвателна лаборатория:

* Честотата на мониторинг съответства на нормативно определената.
** Съгласно Наредба №9/16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г. (с изм. и доп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.)
*** Определя се след осъществен 30-минутен контакт на дезинфектанта с водата
**** Предприети са своевременни мерки за допълнително обеззаразяване и за вземане на контролна проба

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Шабла 1, село Вранино**

Дата на последно пробовземане*: **13.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 102**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 1. Физикохимични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
pH	-	7,49	6.50-9.50
Електропроводимост	µS/cm	677	2000.0
Остатъчен хлор	mg/l	<0.05	0.40 ***
Нитрати	mg/l	<0,5	50.00
Мътност	NTU	приемлива	Приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2,00)
Цвят	mg/l Pt	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (10)
Вкус	- (неприложимо)	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (без привкус)
Мирис	бал	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2)

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Шабла 1, село Вранино**

Дата на последно пробовземане*: **13.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 102**

Вид мониторинг: **А**

Таблица 2. Микробиологични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
Брой колиформни бактерии	КОЕ/100ml	13****	0
Ешерихия коли	КОЕ/100ml	0	0
Микробно число 22^{0}C	КОЕ/ml	приемливо	Без значими колоебания спрямо обичайната за показателя за съответната вода

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

Ръководител изпитвателна лаборатория:

* Честотата на мониторинг съответства на нормативно определената.
** Съгласно Наредба №9/16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г. (с изм. и доп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.)
*** Определя се след осъществен 30-минутен контакт на дезинфектанта с водата
**** Предприети са своевременни мерки за допълнително обеззаразяване и за вземане на контролна проба

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Шабла 1, село Горичане**

Дата на последно пробовземане*: **13.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 103**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 1. Физикохимични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
pH	-	7,39	6.50-9.50
Електропроводимост	µS/cm	615	2000.0
Остатъчен хлор	mg/l	<0.05	0.40 ***
Нитрати	mg/l	<0,5	50.00
Мътност	NTU	приемлива	Приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2,00)
Цвят	mg/l Pt	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (10)
Вкус	- (неприложимо)	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (без привкус)
Мирис	бал	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2)

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Шабла 1, село Горичане**

Дата на последно пробовземане*: **13.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 103**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 2. Микробиологични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
Брой колиформни бактерии	КОЕ/100ml	0	0
Ешерихия коли	КОЕ/100ml	0	0
Микробно число 22^{0}C	КОЕ/ml	приемливо	Без значими колоебания спрямо обичайната за показателя за съответната вода

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

Ръководител изпитвателна лаборатория:

* Честотата на мониторинг съответства на нормативно определената.
** Съгласно Наредба №9/16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г. (с изм. и доп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.)
*** Определя се след осъществен 30-минутен контакт на дезинфектанта с водата

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Шабла 1, село Пролез**

Дата на последно пробовземане*: **13.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 104**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 1. Физикохимични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
pH	-	7,62	6.50-9.50
Електропроводимост	µS/cm	684	2000.0
Остатъчен хлор	mg/l	<0.05	0.40 ***
Нитрати	mg/l	<0,5	50.00
Мътност	NTU	приемлива	Приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2,00)
Цвят	mg/l Pt	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (10)
Вкус	- (неприложимо)	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (без привкус)
Мирис	бал	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2)

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Шабла 1, село Пролез**

Дата на последно пробовземане*: **13.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 104**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 2. Микробиологични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
Брой колиформни бактерии	КОЕ/100ml	0	0
Ешерихия коли	КОЕ/100ml	0	0
Микробно число 22^{0}C	КОЕ/ml	приемливо	Без значими колоебания спрямо обичайната за показателя за съответната вода

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

Ръководител изпитвателна лаборатория:

* Честотата на мониторинг съответства на нормативно определената.
** Съгласно Наредба №9/16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г. (с изм. и доп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.)
*** Определя се след осъществен 30-минутен контакт на дезинфектанта с водата

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Шабла 1, град Шабла**

Дата на последно пробовземане*: **13.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 105**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 1. Физикохимични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
pH	-	7,52	6.50-9.50
Електропроводимост	µS/cm	811	2000.0
Остатъчен хлор	mg/l	0,38	0.40 ***
Нитрати	mg/l	2,0	50.00
Мътност	NTU	приемлива	Приемлива за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2,00)
Цвят	mg/l Pt	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (10)
Вкус	- (неприложимо)	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (без привкус)
Мирис	бал	приемлив	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя (2)

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД
гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Получени в Изпитвателна Лаборатория към „ ВиК Добрич “АД, Акредитирана от ИА „БСА “съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018,
Сертификат за акредитация, рег. № 167 ЛИ/10.11.2021 г., валиден до 30.09.2025г.

Пункт: **Зона Шабла 1, град Шабла**

Дата на последно пробовземане*: **13.02.2024г.**

Код на пробата: **ПВ 105**

Вид мониторинг: **А**

Резултатите от изследваните показатели са в рамките на допустимите стойности

Таблица 2. Микробиологични показатели

Показател	Мерна Единица	Резултати от анализ	Допустима стойност**
Брой колиформни бактерии	КОЕ/100ml	0	0
Ешерихия коли	КОЕ/100ml	0	0
Микробно число 22^{0}C	КОЕ/ml	приемливо	Без значими колоебания спрямо обичайната за показателя за съответната вода

Източник: Изпитвателна Лаборатория към ВиК Добрич АД

Ръководител изпитвателна лаборатория:

* Честотата на мониторинг съответства на нормативно определената.
** Съгласно Наредба №9/16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г. (с изм. и доп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.)
*** Определя се след осъществен 30-минутен контакт на дезинфектанта с водата