АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА ПЕРИОД: 15.03.2018 – 30.03.2018 г.

	ВиК
1. Населени места с въведено режимно водоподаване	Няма
2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съотв.период	**47**
3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в мониторинг „А“.	**47**
4.От тях не отговаря на Наредба № 9	**0**
-населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването	----------
5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинг „Б“.	**5**
6.От тях не отговарят на Наредба № 9	**0**
-населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването	----------

Предоставяме информация за резултатите от контролиране изпълнението напредприетите мерки за отстраняване на несъответствията в с.Могилище,с.Нейково,с.Септемврийци и с.Било.

Зона	Населено място	Пункт	Дата на пробовземане	Протокол от изпитване	Тип мониторинг	Бележки	Ешерихия коли
Дъбовик	Равнец	ул.Първа,№8	13.03.2018	269	постоянен		0
Пастир	Ген.Тошево	ОУ"Христо Смирненски"	13.03.2018	270	постоянен		0
Дъбовик	Капиново	Динчер Юсеин	13.03.2018	271	постоянен		0
Пастир	Писарово	Веско Иванов	13.03.2018	272	постоянен		0
Пастир	Ляюляково	Янаки Янакиев	13.03.2018	273	постоянен		0
Дъбовик	Пленимир	Димитър Георгиев	13.03.2018	274	постоянен		0
Дъбовик	Присад	Димитричка Георгиева	13.03.2018	275	постоянен		0
Оброчище 2	Царевец	Драган Драгнев	14.03.2018	277	постоянен		0
Оброчище 2	Победа	Йордан Петров	14.03.2018	278	постоянен		0
Оброчище 2	Методиево	Калин Стоянов	14.03.2018	279	постоянен		0
Оброчище 2	Котленци	Митко Николов	14.03.2018	280	постоянен		0
Оброчище 2	П.Свещарово	Марин Маринов	14.03.2018	281	постоянен		0
Оброчище 2	П.Григорово	кметство	14.03.2018	282	постоянен		0
П.Савово	П.Савово	Фатме Осман	19.03.2018	296	постоянен		0
П.Савово	Бонево	Себат Абил	19.03.2018	297	постоянен		0
Кладенци	Главанци	Алтер Салим	19.03.2018	298	постоянен		0
Кладенци	Градница	Н.Муса	19.03.2018	299	постоянен		0
Кладенци	Кладенци	Янко Димитров	19.03.2018	300	постоянен		0
Кладенци	Нова Камена	кметство	19.03.2018	301	постоянен		0
Балчик	Балик	МБАЛ	19.03.2018	302	постоянен		0
Добрич	Добрич	ДКЦ 2	20.03.2018	305	постоянен		0
Добрич	Добрич	ЦДГ№18	20.03.2018	306	постоянен		0
Добрич	Добрич	ДЯ№5	20.03.2018	307	постоянен		0
Добрич	Добрич	Социални грижи	20.03.2018	308	постоянен		0
Добрич	Добрич	ЦДГ№24	20.03.2018	309	постоянен		0
Добрич запад	Добрич	ВиК-ИЛ	20.03.2018	310	постоянен		0
Могилище	Могилище	Мариян Симеонов	22.03.2018	318	постоянен		0
Септемврийци	Септемврийци	Ивайло Демиров	22.03.2018	319	постоянен		0
Било	Било	Кралъо Пралев	22.03.2018	320	постоянен		0
Нейково	Нейково	Иван Манолов	22.03.2018	321	постоянен		0
Узово	Градини	кметство	23.03.2018	325	А		0
Узово	Сноп	Костадинка Енева	23.03.2018	326	А		0
Добромирци	Красен	Софка Димитрова	23.03.2018	327	А		0

Узово	Пчеларово	Дим.Петров	23.03.2018	324	Б		
Росица	Росица	Стоянка Андреева	23.03.2018	328	Б		
Добромирци	Изворово	Т.Семов	23.03.2018	329	Б		
Крушари	Крушари	Златка Андонова	26.03.2018	331	Б		
Телериг	Телериг	Кръстьо Василев	26.03.2018	332	Б		
Крушари	Загорци	Владо Сашев	26.03.2018	330	А		0
Крушари	Огняново	кметство	26.03.2018	333	А		0
Крушари	Габер	ул.Първа,№4	26.03.2018	334	А		0
Телериг	Зимница	Миньо Атанасов	26.03.2018	335	А		0
Телериг	Ефр.Бакалово	ул.Първа,№4	26.03.2018	336	А		0
Долина	Козлодуйци	Янко Янков	27.03.2018	339	А		0
Лясково	Камен	Вичо Стойчев	27.03.2018	340	А		0
Лясково	Лясково	Йордан Михалев	27.03.2018	341	А		0
Тянево	Житница	Слави Жечев	27.03.2018	342	А		0
Черна	Черна	ул.Първа,№6	27.03.2018	343	А		0
Тянево	Тянево	Йордан Панчев	27.03.2018	344	А		0
Тянево	Пчелник	Живко Желев	27.03.2018	345	А		0
Долина	Смолница	Янка Русева	27.03.2018	346	А		0
П.Иваново	Ловчанци	Мехмед Юсеин	27.03.2018	347	А		0
П.Иваново	П.Иваново	Минка Тодорова	27.03.2018	348	А		0
П.Иваново	Миладиновци	Стоян Стоянов	27.03.2018	349	А		0
Долина	М.Смолница	Д.Юсеин	27.03.2018	350	А		0
Долина	Врачанци	Василка Димитрова	27.03.2018	351	А		0

Колиформи	Колстридиум перфрингенс	Активна реакция	Алуминий	Амониев йон	Вкус	Електропроводимост	Желязо	Манган	Мирис	Мътност	Нитрати	Нитрити на крана при крайния
0		7,32		<0,05	приемливо	444			приемливо	приемливо	1,2	<0,01
0		7,24		<0,05	приемливо	568			приемливо	приемливо	1,2	<0,01
0		7,18		<0,05	приемливо	451			приемливо	приемливо	1,2	<0,01
0		7,58		<0,05	приемливо	569			приемливо	приемливо	1,4	<0,01
0		7,22		<0,05	приемливо	559			приемливо	приемливо	1,3	0,01
0		7,38		<0,05	приемливо	450			приемливо	приемливо	1,2	0,02
0		7,44		<0,05	приемливо	449			приемливо	приемливо	1,2	<0,01
0		6,98		<0,05	приемливо	612			приемливо	приемливо	22,9	<0,01
0		7,20		<0,05	приемливо	617			приемливо	приемливо	23,3	<0,01
0		7,10		<0,05	приемливо	614			приемливо	приемливо	22,0	<0,01
0		7,19		<0,05	приемливо	615			приемливо	приемливо	23,6	<0,01
0		7,18		<0,05	приемливо	621			приемливо	приемливо	23,7	<0,01
0		7,16		<0,05	приемливо	616			приемливо	приемливо	22,9	<0,01
0		7,14		<0,05	приемливо	741			приемливо	приемливо	24,3	<0,01
0		7,16		<0,05	приемливо	735			приемливо	приемливо	23,5	<0,01
0		7,02		<0,05	приемливо	605			приемливо	приемливо	2,0	<0,01
0		7,01		<0,05	приемливо	606			приемливо	приемливо	1,7	<0,01
0		7,06		<0,05	приемливо	610			приемливо	приемливо	1,7	<0,01
0		7,06		<0,05	приемливо	596			приемливо	приемливо	1,8	<0,01
0		7,30		<0,05	приемливо	613			приемливо	приемливо	16,1	<0,01
0		6,80		<0,05	приемливо	724			приемливо	приемливо	44,0	<0,01
0		7,28		<0,05	приемливо	737			приемливо	приемливо	45,0	<0,01
0		7,14		<0,05	приемливо	742			приемливо	приемливо	45,2	<0,01
0		6,98		<0,05	приемливо	740			приемливо	приемливо	44,8	<0,01
0		7,02		<0,05	приемливо	735			приемливо	приемливо	44,8	<0,01
0		7,14		<0,05	приемливо	675			приемливо	приемливо	27,0	<0,01
0												
0												
0												
0												
0		7,28			приемливо	684			приемливо	приемливо	15,9	
0		7,35			приемливо	677			приемливо	приемливо	18,0	
0		7,39			приемливо	700			приемливо	приемливо	17,8	

			<10	<0,05			30	<10				
			<10	<0,05			10	<10				
			<10	<0,05			<10	<10				
			<10	<0,05			<10	<10				
			<10	<0,05			<10	<10				
0		7,70			приемливо	668			приемливо	приемливо	16,3	
0		7,94			приемливо	668			приемливо	приемливо	16,3	
0		7,85			приемливо	668			приемливо	приемливо	16,3	
0		7,72			приемливо	767			приемливо	приемливо	38,2	
0		7,84			приемливо	803			приемливо	приемливо	49,6	
0		7,15			приемливо	582			приемливо	приемливо	14,7	
0		7,12			приемливо	690			приемливо	приемливо	3,9	
0		7,10			приемливо	689			приемливо	приемливо	3,9	
0		7,01			приемливо	702			приемливо	приемливо	16,9	
0		7,16			приемливо	732			приемливо	приемливо	19,5	
0		7,04			приемливо	700			приемливо	приемливо	16,2	
0		7,38			приемливо	696			приемливо	приемливо	16,0	
0		7,20			приемливо	514			приемливо	приемливо	2,2	
0		7,34			приемливо	605			приемливо	приемливо	4,8	
0		7,38			приемливо	618			приемливо	приемливо	4,9	
0		7,22			приемливо	622			приемливо	приемливо	4,5	
0		7,40			приемливо	510			приемливо	приемливо	2,1	
0		7,32			приемливо	584			приемливо	приемливо	13,5	

Нитрити на изход пречиствателна	Остатъчен хлор	Цвят	Брой колонии(микробно число при	Ентерококи	Антимон	Арсен	Бензен	Бензо(а)пирен	Бор	Бромати	1,2-Дихлоретан	Живак
	<0,05	приемливо	приемливо									
	0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	0,31	приемливо	приемливо									
	0,15	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	0,05	приемливо	приемливо									
	0,07	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	0,08	приемливо	приемливо									

				0		<1			0,4			
				0		<1			0,4			
				0		<1			0,3			
				0		<1			0,6			
				0		<1			0,6			
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	0,08	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	0,22	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	0,20	приемливо	приемливо									
	0,14	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	0,06	приемливо	приемливо									
	0,08	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									
	<0,05	приемливо	приемливо									

Кадмий	Калций	Магнезий	Мед	Натрий	Никел	Обща твърдост	Общ органичен въглерод	Окисляемост	Олово	Полициклични ароматни въглеводороди	Селен	Сулфати	Тетрахлоретен и Трихлоретен

<2			<0,04	20	<7			0,72	<5			27	
<2			<0,04	18	<7			0,88	<5			29	
<2			<0,04	20	<7			0,88	<5			31	
<2			0,07	20	<7			0,80	<5			35	
<2			<0,04	24	<7			0,72	<5			41	

Трихалометани (общо)	Флуориди	Фосфати	Хлориди	Хром	Цианиди	Цинк	Тритий	Радий	Естествен уран	Обща индикативна доза	Обща бета активност	Обща алфа активност	Радон

	0,37	0,23	30	30	<1	0,28
	0,24	0,15	26	20	<1	0,07
	0,19	0,11	27,5	10	<1	0,15
	0,38	0,24	24,5	20	<1	0,12
	0,15	0,16	35,0	10	<1	0,11